



Dirección General de Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de Servicios y Mantenimientos

Nombre del Proceso:	Adquisición de Transformador de 100 kva para Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís						
Referencia del Proceso:	CM-2024-001						
Fecha de Evaluación:	25 de enero de 2024						
Evaluación Técnica							
No.	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas					
		ELECTRICOS JE, S.R.L		JEIC INVERSIONES COMERCIALES, S.R.L		PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L	
		Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	Transformador tipo poste de 100 kva, 12,470-7200/208-120 voltios 60Hz, polaridad aditiva, homologado por EdeNorte, para banco trifásico.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Tiempo de entrega: Cinco(5) días laborables luego de colocada la orden de compras	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Forma de pago: Crédito a treinta (30 días)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
FIN MATRIZ EVALUACIÓN							
Concluimos en esta evaluación que los oferentes, cumplen con todos los requerimientos de este proceso.							

Evaluación realizada por:

Rafael A. López : Supervisor de mantenimiento

Carlos M. De La Cruz: Ingeniero Supervisor

Erickson Francis De los Santos: Supervisor de Mantenimiento

Firmado por:

Julio Liriano: Coodinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocío A. Altagracia Aquino: Gerente de Diseño y Planificación