



EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CM-2025-077
Fecha de Evaluación:	16/05/2025
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluacion tecnica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		ROSSEL, SRL		LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
LOTE 1 DISTRITO NACIONAL									
1	4	Und	Acondicionador de aire de Una (1) tonelada 12,000 BTU, consola split de pared, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 30 pie lineal de tubería.	Cumple		Cumple		Cumple	
2	2	Und	Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU. consola split de pared, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 30 pie lineal de tubería.	Cumple		Cumple		Cumple	
LOTE 2 SAN PEDRO DE MACORIS									
1	2	Und	Acondicionador de aire de cinco (5) toneladas 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 40 pie lineal de tubería.	Cumple		No Cumple	No se identifica la eficiencia en la ficha técnica.	Cumple	
2	3	Und	Acondicionador de aire de tres (3) toneladas 36,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida, 40 pie lineal de tubería.	Cumple		No Cumple	No se identifica la eficiencia en la ficha técnica.	Cumple	
3	1	Und	Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida, 40 pie lineal de tubería.	Cumple		Cumple		Cumple	



EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CM-2025-077
Fecha de Evaluación:	16/05/2025
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluacion tecnica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		ROSSEL, SRL		LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
LOTE 2 SAN PEDRO DE MACORIS									
4	4	Und	Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 40 pie lineal de tubería.	Cumple		Cumple		Cumple	
LOTE 3 PEDERNALES, NEYBA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA									
1	1	Und	Acondicionador de aire de una (1) tonelada 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería. (Pedernales).	Cumple			No ofertó	Cumple	
2	1	Und	Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería. (Pedernales).	Cumple			No ofertó	Cumple	
3	1	Und	Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería. (Neyba).	Cumple			No ofertó	Cumple	
4	1	Und	Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería. (San Juan de la Maguana).	Cumple			No ofertó	Cumple	
LOTE 4 PERAVIA									



EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CM-2025-077
Fecha de Evaluación:	16/05/2025
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluacion tecnica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		ROSSEL, SRL		LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Und	Acondicionador de aire de cuatros (4) toneladas 48,000 BTU, R410 A, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería.	Cumple			No ofertó	No cumple	El modelo de la oferta economica, no se corresponde con el de la ficha técnica.



EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CM-2025-077
Fecha de Evaluación:	16/05/2025
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluacion tecnica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		ROSSEL, SRL		LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
LOTE 4 PERAVIA									
2	1	Und	Acondicionador de aire de tres (3) toneladas 36,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería.	Cumple				No ofertó	Cumple
3	1	Und	Acondicionador de aire de una y media (1-1/2) toneladas 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería.	Cumple				No ofertó	Cumple
LOTE 5 JARABCOA									
1	1	Und	Acondicionador de aire de una y media (1-1/2) toneladas 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida, 25 pie lineal de tubería.	Cumple				No ofertó	Cumple
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
Descripción				VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		ROSSEL, SRL		LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
Ficha Tecnica del Fabricante.				Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de Entrega, Máximo treinta (30) días laborables a partir de emitida la orden de compra y entregado el primer pago que corresponde al veinte por ciento (20%) del avance.				Cumple		Cumple		Cumple	
Garantía, Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios, incluyendo el compresor.				Cumple		Cumple		Cumple	
Experiencia Laboral, Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en las instalaciones de estos servicios.				Cumple		No Cumple	No demostró el tiempo de experiencia laboral requerida.	Cumple	



EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CM-2025-077
Fecha de Evaluación:	16/05/2025
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluacion tecnica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		ROSSEL, SRL		LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
Manual de Instalación.				Cumple		Cumple		Cumple	
Condición de Pago, Se tramitará un 1er pago de el veinte por ciento (20%), avance luego de emitida la orden de compras. y un 2do Pago del ochenta por ciento (80%), después de la recepción conforme por la Dirección de Infraestructura Física.				Cumple		Cumple		Cumple	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

Conclusión: En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso: **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIA DEL PODER JUDICIA**, concluimos que: El oferente **Victor Garcia Aire Acondicionados SRL**, cumple en todos los ítem y con todos los requerimientos solicitados para este proceso. Con respecto al oferente: **Rossel SRL**, en el lote 2, ítem 1 y 2, No cumple, porque no se identifica la eficiencia en la ficha técnica y no cumple en la experiencia, por no demostrar el tiempo de labor requerido, pero en los demás ítem cumple. En cuanto al oferente **Lermont Engineering Group**, en el lote 4 ítem 1, no cumple, porque no se corresponde en modelo de la consola con el de la ficha técnica, pero en todo los demás ítem cumple. Les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIRMADO POR

Ing. Juan José Mejía
Ing. Supervisor
Unidad de Obra

Ing. Raul Hernandez
Ing. Supervisor
Unidad de Obra

Arq. Maria E. Hernández
Coodinadora Unidad de Servicios y
Mantenimientos

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física
Dirección de Infraestructura Física