

<b>Nombre del Proceso:</b>		<b>Adquisición de inversores para distintas dependencias del Poder Judicial</b>									
<b>Referencia del Proceso:</b>		CM-2025-018									
<b>Fecha de Evaluación:</b>		17/2/2025									
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>		Definitiva									
MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Santana German Supply Battery Solar, S.R.L		Hipernova, S.R.L		Inversiones Marte Segura, S.R.L		Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	10	unidad	Inversor de tres (3) kilos, 24 Vdc de entrada. 120 voltios AC salida, frecuencia 60 Hz. Tipo de onda de salida: sinusoidal. Pantalla digital indicando los siguientes parámetros: voltaje de batería, voltaje de salida AC, carga de batería. El bobinado del transformador del equipo debe ser en metal de cobre. Selector externo de tipo de batería. Potenciómetro externo de control de carga de las baterías. Garantía mínima de un año. Enviar imagen y ficha técnica.	Cumple		No Cumple	Ofrece la garantía sólo por desperfecto de fábrica	No Cumple	Oferta 2.4 kw se requiere 3.0 kw	Cumple	
Garantía: un (1) año mínimo				Cumple		No Cumple	Ofrece la garantía sólo por desperfecto de fábrica	Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: crédito a treinta (30) días				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: diez (10) días hábiles después de emitida la orden de compras.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Envío de imagen y ficha técnica				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

<b>Nombre del Proceso:</b>		<b>Adquisición de inversores para distintas dependencias del Poder Judicial</b>									
<b>Referencia del Proceso:</b>		CM-2025-018									
<b>Fecha de Evaluación:</b>		17/2/2025									
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>		Definitiva									
MATRIZ DE EVALUACION											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				RKR Parts + Services, EIRL		CORAMCA, S.R.L		ROSSEL, S.R.L		Trace internacional, S.R.L	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	10	unidad	Inversor de tres (3) kilos, 24 Vdc de entrada. 120 voltios AC salida, frecuencia 60 Hz. Tipo de onda de salida: sinusoidal. Pantalla digital indicando los siguientes parámetros: voltaje de batería, voltaje de salida AC, carga de batería. El bobinado del transformador del equipo debe ser en metal de cobre. Selector externo de tipo de batería. Potenciómetro externo de control de carga de las baterías. Garantía mínima de un año. Enviar imagen y ficha técnica.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Garantía: un (1) año mínimo				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: crédito a treinta (30) días				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: diez (10) días hábiles después de emitida la orden de compras.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Envío de imagen y ficha técnica				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Ramón A. Vargas - Supervisor de electricidad.

Rafael A. López - Supervisor de Mantenimiento.

María E. Hernandez- Supervisora de Mantenimiento.

Iván A. Fantasía - Coordinador operativo de la Dirección de Infraestructura Física.

Carlos V. Minyety Sánchez - Director de la Dirección de Infraestructura Física.