

**FORMULARIO EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS**

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA LA NAVE DE ARCHIVO PJ
<b>Referencia del Proceso:</b>	CSM-2022-276
<b>Fecha de Evaluación:</b>	17/11/2022

EVALUACIÓN TÉCNICA		OFERTAS EVALUADAS								
ASPECTOS A EVALUAR		INGENIERIA DE PROTECCION, SRL		SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL		AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL		PREVENTIONART J&C, SRL		
LOTE ÚNICO.	ARTÍCULOS	Cantidad	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
	Panel direccionable	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Sensor de humo fotoeléctrico	50	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Estación manual direccionable.	15	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	luz estroboscópica	15	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Módulo Expansor de Lazo para Panel	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Power Supply para el expansor	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	CABLEADO FPL ROJO 18/2	8	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Supresor de sobretensión	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	BATERIA 12V 7A	2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Instalación y programación incluida		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Materiales de instalación		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Capacitar a 5 personas sobre el uso del sistema		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Incluir la instalación de los equipos y dispositivos los cuales fueron retirados de la nave temporal, para ser incorporados a este sistema. El mismo consta de un (1) panel direccionable, catorce (14) Sensores de humo fotoeléctrico, seis (6) Estaciones manuales direccionables y seis (6) luces estroboscópicas.		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Garantía de 2 (dos) años		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Tiempo de entrega 60 días		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Condición de pago: 20% avance y 80% luego del recibido conforme		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN		FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	
Firmado por: Nombre y apellido	Posición	OBSERVACIONES:	
Marlene Suarez (Perito)	Encargada Administrativa	En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso relacionado, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.	
Ulises Medrano (Perito)	Gerente Gestion Documental		
Mariloy Diaz (Visto Bueno)	Administradora Gral. Servicio Judicial		



**PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA**  
**Ulises Ml. Medrano Segura**  
**Marlene R. Suarez Cruz**  
**Mariloy Díaz Rodriguez**

