

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición de baterías ácido plomo para inversores y generadores Electricos para diferentes dependencias del Poder Judicial.
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2025-024
<b>Fecha de Evaluación:</b>	24/2/2025
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Santana German Supplay Battery Solar, SRL		Trace International, SRL		Grupo Cometa, SAS		Casa Armes, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	76	Unidad	Batería de ácido plomo, 6 voltios, 225 amperes/hora @20hr Rate., 100 min. O más, @ 75 Amp.. Peso mínimo 59 lbs/26.7 kg. Material de caja polipropileno. Terminal moldeado en perno roscado. Ciclo profundo. Cubierta con soporte integral para la correa de transporte y tapas de ventilación de liberación rápida disponibles. Garantía mínima de dos (2) años, 18 meses full y 6 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta 12 meses full y 12 prorrateado y se requiere 18 full y 6 prorrateado	Cumple	
2	4	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 31-12, con polos de un solo lado. Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	No oferta		No oferta		Cumple		Cumple	
3	5	Unidad	Batería ácido plomo tamaño 25-12, con polos de un solo lado. Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	No oferta		No oferta		Cumple		Cumple	
4	5	Unidad	Batería ácido plomo tamaño 17-12. Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	No oferta		No oferta		Cumple		Cumple	
Forma de pago: Credito a 30 días				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega. Item 1 (primera partida de 38 baterías ) 10 días luego de haber emitido la orden de compra; (segunda partida de 38 baterías) 15 días luego de haber emitido la orden de compra; Item 2 , 3 y 4: 10 días luego de haber emitido la orden de compra.				Cumple		Cumple		No cumple	Con el tiempo de entrega del item 1	Cumple	

MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Inversiones Marte Segura SRL		Hipernova SRL		RKR Parts+Servises, EIRL		Coramca, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	76	Unidad	Batería de ácido plomo, 6 voltios, 225 amperes/hora @20hr Rate., 100 min. O más, @ 75 Amp.. Peso mínimo 59 lbs/26.7 kg. Material de caja polipropileno. Terminal moldeado en perno roscado. Ciclo profundo. Cubierta con soporte integral para la correa de transporte y tapas de ventilación de liberación rápida disponibles. Garantía mínima de dos (2) años, 18 meses full y 6 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		Cumple		No cumple	No cumple con el peso solicitado, ni con los amp/hora solicitado.	No cumple	No especifica el peso de la batería,
2	4	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 31-12, con polos de un solo lado. Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3	5	Unidad	Batería ácido plomo tamaño 25-12, con polos de un solo lado. Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	No oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
4	5	Unidad	Batería ácido plomo tamaño 17-12. Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Forma de pago: Credito a 30 días				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega. Item 1 (primera partida de 38 baterías ) 10 días luego de haber emitido la orden de compra; (segunda partida de 38 baterías) 15 días luego de haber emitido la orden de compra; Item 2 , 3 y 4: 10 días luego de haber emitido la orden de compra.				Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Con el tiempo de entrega del item 1

Evaluado por

Ramon A. Vargas- Supervisor de Electricidad.

María E. Hernades Peña- Supervisora de Mantenimiento

Rafael Lopez Nuñez - Supervisor de Mantenimiento

Ivan Fantasia Berroa- Coordinador Operativo de DIF.

Carlos V. Minyety Sanches- Director de infraestructura Física