

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:			Adquisicion de materiales para readecaucon de circuitos de alimentacion electrica de los aires acondicionados del palacio de justicia de Moca.									
Referencia del Proceso:			CM-2025-124									
Fecha de Evaluación:			30/07/2025.									
Evaluador - Tipo de evaluación:			Definitiva									
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA												
			Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Vaintec, SRL		Román Paredes Industrial, SRL		Comercial Ferretero E. Perez, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Unidad	Panel Board trifasico para 1,000 amperes/220 voltios, sin breaker de proteccion principal, compuesto por lo siguiente: 5 breaker industrial trifasico de 225 amp., con barras de conexión para neutro y tierra, fabricado en material NEMA 3R.				Cumple		Cumple		Cumple	
2	5	Unidad	Panel de distribucion trifasico 30 circuitos grueso, 200 amp./220 voltios.				No oferta		Cumple		Cumple	
3	1,200	Pie	Alambre THHN # 3/0				Cumple		Cumple		Cumple	
4	200	Pie	Alambre THHN # 2				Cumple		Cumple		Cumple	
5	200	Pie	Alambre THHN # 4				Cumple		Cumple		Cumple	
6	600	Pie	Alambre de Goma 2/4 (numero 2 de 4 hilos)				Cumple		Cumple		Cumple	
7	1,000	Pie	Alambre de Goma 8/2				Cumple		Cumple		Cumple	
8	10	Unidad	Breaker 2 polos THQL 60 amp.				Cumple		Cumple		Cumple	
9	10	Unidad	Breaker 2 polos THQL 50 amp.				Cumple		Cumple		Cumple	
10	10	Unidad	Breaker 2 polos THQL 40 amp.				Cumple		Cumple		Cumple	
11	10	Unidad	Breaker 2 polos THQL 30 amp.				Cumple		Cumple		Cumple	
12	3	Unidad	Registros NEMA-3R 20" x 20" x 6"				Cumple		No Cumple	Oferta 20" x 20" x 8 y se requiere 20" x 20" x 6"	No cumple	Oferta 18" x 18" x 6" según cotizacion
13	4	Unidad	Tubos EMT de 3"				Cumple		Cumple		Cumple	
14	6	Unidad	Conector recto EMT de 3"				Cumple		Cumple		Cumple	
15	10	Unidad	Couplinc EMT de 3"				Cumple		Cumple		Cumple	
16	10	Unidad	Abrazaderas unitrip de 3"				Cumple		Cumple		Cumple	
17	10	Unidad	Tuerca busing plastica de 3"				Cumple		No oferta		Cumple	
18	10	Unidad	Rollos de tape de colores (2 rojos,2 amarillos, 2 azules, 2 blanco y 2 verde)				Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago. Credito a 30 dias							Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega (10) dias días hábiles despues de emitida la orden de compras .							Cumple		Cumple		Cumple	
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 4.							Cumple		Cumple		Cumple	
Conclusion: el oferente Vaintec, SRL cumple con los ítem 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 18, no oferta el ítem #2 y cumple con los demás requisitos para este proceso.												
El oferente Román Paredes Industrial, SRL cumple con los ítem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,y 18, no cumple en el ítem #12, no oferta el ítem #17 y cumple con los demás requisitos para este proceso.												
El oferente Comercial Ferretero E. Perez SRL cumple con los ítem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16y 18, no cumple con el ítem #12 y cumple además con los otros requesitos para este proceso.												
FIN MATRIZ EVALUACION												

Ramón Anibal Vargas - Supervisor de Eletricidad.

Jose Arismendi Frias - Supervisor de Mantenimiento.

Niglissa Portes - Supervisora de Mantenimiento.

Jacqueline A. Jimenez Jimenez - Gerente de Mantenimiento.

Carlos V. Minyety Sanches -Director de Infraestructura Fisica.