

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA									
Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADORES Y PURIFICADORES DE AIRE PARA EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL					
Referencia del Proceso:				CM-2025-100					
Fecha de Evaluación:				10/06/2025					
Evaluador - Tipo de evaluación:				EVALUACIÓN TÉCNICA					
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Inversiones Marte Segura, SRL		Casa Armes, SRL		Actualidades VD, SRL	
Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario		Comentario		Comentario
1	11	Unidades	DESCRIPCIÓN (Deshumificadores de aire) Características operativas eléctricas - Voltajes de trabajo 115v -Monofásico -Frecuencia de trabajo: 60HZ -Corriente operativa: 6.9 amperes Refrigerante -Tipo de refrigerante: R410 A -Capacidad de trabajo: 40 litros por día Dimensiones -Ancho: 392 mm -Profundidad: 282 mm -Altura: 616 mm	No ofertó el bien		Cumple		Cumple	
2	25	Unidades	DESCRIPCIÓN (PURIFICADOR DE AIRE) Características Técnicas del PURIFICADOR -Sistema de filtración: Multietapa con filtro HEPA H13, que captura hasta el 99.97% de partículas de 0.3 micrones. Capas de filtración: -Filtro HEPA H13 -Capa bacteriostática -Carbón activado -Eficiencia de purificación: Reducción rápida de contaminantes en el aire en un 97%. -Diseño: Compacto y moderno, adecuado para espacios interiores. -Este modelo es ideal para mejorar la calidad del aire en hogares u oficinas, especialmente en ambientes donde se busca una purificación eficiente y silenciosa Potencia de operación -24 w Dimensiones -Ancho: Aproximadamente 7.5 pulgadas (19.1 cm) -Profundidad: Aproximadamente 7.5 pulgadas (19.1 cm) - Altura: Aproximadamente 13.5 pulgadas (34.3 cm)	Cumple		Cumple		Cumple	
3	1	Doc	Forma de pago. Pago a los treinta (30) días laborables del cien por ciento (100%), luego que el adjudicado ejecute la entrega de estos materiales y estos sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física	Cumple		Cumple		Cumple	
4	1	Doc	Tiempo de entrega El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo dos (2) días a partir de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple	
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Conclusión: El oferente Inversiones Marte Segura, SRL, cumple en el lote ofertado y los oferentes Casa Armes, SRL y Actualidades VD, SRL, cumplen en todos los requerimientos solicitados en este proceso.									

Evaluación realizada por:

Erickson De Los Santos -Supervisor de Mantenimiento
 Carlos De La Cruz -Supervisor de mantenimiento
 Raúl Hernández-Supervisor Mantenimiento

Revisor:

María E. Hernández- Coordinadora de la unidad de mantenimiento
 Carlos V. Minyety Sánchez-Director de Infraestructura Física