



DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:				Servicio de readecuación de acometida eléctrica principal de energía comercial del sistema eléctrico del palacio de justicia de Las Cortes de Apelacion del Distrito Nacional.							
Referencia del Proceso:				CM-158-2023.							
Fecha de Evaluación:				29/9/2023.							
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluación técnica consensuada							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				ADIVIG S.R.L		ROSSEL S.R.L		PRODISA S.R.L		PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS S.R.L	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	100	Pies lineales	Construcción de pies lineales de canalización en tubería soterradas de 3" en (PVC SRD- 26) con sus componentes (Curvas, adaptadores, etc.) Incluye: , excavación de Zanja tipo IC-302 y protección en concreto armado para tuberías para media tensión en pie de poste.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	60	Pies lineales	Construcción de pies lineales de canalización en tuberías "IMC" de 3" con sus componentes (Curvas, adaptadores, coupling, condulet, soportes etc.)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3	600	Pies lineales	Suministro e instalación de pies de cables URD de cobre, enchaquetado de #2 para un 100% del neutro	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
4	6	Unidades	Sustitución de terminales para interior para URD #2 a un 100% del neutro.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5	6	Unidades	Sustitución de apartarrayos poliméricos de 9-10 kv o más.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	6	Unidades	Sustitución de seccionadoras (kut-out) de 200 amp., 9 - 10 kv o más, con base y vela	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
7	1	PA	Pago de apertura y cierre de circuito a EDESUR para ejecución del trabajo.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
8	1	Unidad	Construcción de registro en block y concreto a nivel de piso con medidas 0.90 mts ancho x 0.90 mts de largo x 0.90 mts de profundidad.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	



DIRECCION GENERAL DE CARRERA JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA

Nombre del Proceso:				Servicio de readecuacion de acometida eléctrica principal de energía comercial del sistema eléctrico del palacio de iusticia de Las Cortes de Apelacion del Distrito Nacional.							
Referencia del Proceso:				CM-158-2023.							
Fecha de Evaluación:				29/9/2023.							
Evaluador - Tipo de evaluación:				Evaluacion técnica consensuada							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				ADIVIG S.R.L		ROSSEL S.R.L		PRODISA S.R.L		PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS S.R.L	
Componente	Cant.	UDM	Descripcion	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
9	15	Metros 2	Reposición de aceras y contenes intervenidos en la ejecución.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
10	1	PA	Pago de servicios ejecucion de los trabajos	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Presentación de tres (3) cartas de recomendación, contratos u órdenes de compras que evidencien un mínimo de tres (3) años de experiencia en la realización de trabajos similares	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Condiciones de pago credito a 30 dias	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			Tiempo de entrega dos (2) semanas hábiles despues de recibida la orden de compras.	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta 20 dias, el req. es 2 semanas hábiles	Cumple	
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN											

Evaluación realizada por:

Ramón A. Vargas - Supervisor de electricidad USM.

Erickson F. De Los Santos - Supervisor de Mantenimiento Edificio CPJ.

José A. frias Ló López - Supervisor de Mantenimiento USM

Julio H. Liriano C. - Coordinador de La Unidad de Servicios Y Mantenimiento.

Rocio Artagracia Aquino.- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisisca.