



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Suministro e instalación de acondicionadores de aire
Referencia del Proceso:	CM-2023-157
Fecha de Evaluación:	18/9/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				TORCLOW, SRL		CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL		FRIO MAX, SRL		PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS (PROCELCA)		ADIVIG, SRL		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"	
1	3	Und	Suministro e instalación acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínima, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	Consola de pared	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				18,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo/R410A	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			40 Pies Lineales de instalacion	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		
2	2	Und	Suministro e instalación acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínima, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 40 pies lineales de instalación. Debe incluir 50 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	36,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Consola piso techo	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo/R410A	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta Seer 16.5 (ver ficha tecnica)	Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			40 Pies Lineales de instalacion	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		
3	2	Und	Suministro e instalación acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínima, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 70 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	60,000 Btu	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Tipo manejadora	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Eficiencia 17 mínimo/R410A	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
			70 Pies Lineales de instalacion	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Suministro e instalación de acondicionadores de aire									
Referencia del Proceso:	CM-2023-157									
Fecha de Evaluación:	18/9/2023									
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual									
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN										
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	TORCLOW, SRL		CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL		FRIO MAX, SRL		PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA)		ADIVIG, SRL	
	Evaluación	Comentario "A"	Evaluación	Comentario "A"	Evaluación	Comentario "A"	Evaluación	Comentario "A"	Evaluación	Comentario "A"
Ficha tecnica	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: credito a 30 días máximo diez (10) días a partir de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tres (3) cartas de recomendación o certificación de recepción conforme de trabajos en trabajos similares.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Garantia dos años en piezas y servicios (incluyendo el compresor)	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN										

Evaluación realizada por:
 Maria E. Hernandez- Supervisora de Mantenimiento
 Rafael A. Lopez- Supervisor de Mantenimiento
 Ramon Anibal Vargas- Supervisor de Mantenimiento
 Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
 Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Julio H. Liriano Corporan
 Ramon A. Vargas Rosario
 Maria E. Hernandez Peña
 Rafael A. Lopez Nuñez
 Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/91e2f213-b7b4-49e6-9e73-1998701ac7b7>

