

Nombre del Proceso:			Adquisicion de baterias acido plomo para inversores y generadores eléctricos para distintas dependencias del Poder Judicial segundo pedido 2025.								
Referencia del Proceso:			CM-2025-096								
Fecha de Evaluación:			11/6/2025.								
Evaluador - Tipo de evaluación:			Definitiva								
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Santana German Supplay Battery Solar, SRL		Vinicio Repuestos y Servicios, SRL		Grupo Cometa, SAS		Casa Armes, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	66	Unidad	Batería de ácido plomo, 6 voltios, 225 amperes/hora @20hr Rate., 100 min. O más, @ 75 Amp. Peso mínimo 59 lbs/26.7 kg. Material de caja polipropileno. Terminal moldeado en perno roscado. Ciclo profundo. Cubierta con soporte integral para la correa de transporte y tapas de ventilación de liberación rápida disponibles. Garantía mínima de dos (2) años, 18 meses full y 6 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		Cumple		No cumple	Oferta la garantía de 12 meses full y 12 en prorrateo, se requiere 18 meses full y 6 en prorrateo.	Cumple	
2	4	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 31-12, con polos de plomo de un solo lado, CCA mínimo de 1,125 Amp, Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	No cumple	Oferta 25-12 y se requiere 31-12	No cumple	Oferta 1,100 CCA y se requiere 1,125	Cumple		Cumple	
3	5	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 25-12, con polos de plomo de un solo lado, CCA mínimo de 1,000 Amp, Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	No cumple	Oferta 31-12 y se requiere 25-12	No cumple	Oferta 900 CCA y se requiere 1,000	Cumple		Cumple	
4	6	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 17-12, con polos de plomo, CCA mínimo de 750 Amp, Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		No cumple	Oferta 650 CCA y se requiere 750	Cumple		Cumple	
Forma de pago: Credito a 30 dias				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha técnica de las baterías				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Cartaindicando 2 años minimo de garantia				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega. Item 1 (primera partida de 34 baterías) 10 días luego de haber emitido la orden de compra; (segunda partida de 32 baterías) 15 días luego de haber recibido la primera partida ; Item 2 , 3 y 4: 10 días hábiles luego de haber emitido la orden de compras.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Hipernova, SRL		Trace Dominicana, SRL		Morvic Supplier, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	66	Unidad	Batería de ácido plomo, 6 voltios, 225 amperes/hora @20hr Rate., 100 min. O más, @ 75 Amp. Peso mínimo 59 lbs/26.7 kg. Material de caja polipropileno. Terminal moldeado en perno roscado. Ciclo profundo. Cubierta con soporte integral para la correa de transporte y tapas de ventilación de liberación rápida disponibles. Garantía mínima de dos (2) años, 18 meses full y 6 meses prorrateado.Ficha técnica de las baterías.	Cumple		Cumple		Cumple	
2	4	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 31-12, con polos de plomo de un solo lado, CCA mínimo de 1,125 Amp, Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		No oferta		No cumple	Oferta 1,115 y se requiere 1,125
3	5	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 25-12, con polos de plomo de un solo lado, CCA mínimo de 1,000 Amp, Garantía mínima de dos (2) años, 12 meses full y 12 meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		No oferta		Cumple	
4	6	Unidad	Baterías ácido plomo tamaño 17-12, con polos de plomo, CCA mínimo de 750 Amp, meses prorrateado. Ficha técnica de las baterías.	Cumple		No oferta		Cumple	
Forma de pago: Credito a 30 días				Cumple		Cumple		Cumple	
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha técnica de las baterías				Cumple		Cumple		Cumple	
Carta indicando 2 años minimo de garantia				Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega. Item 1 (primera partida de 34 baterías) 10 días luego de haber emitido la orden de compra; (segunda partida de 32 baterías) 15 días luego de haber recibido la primera partida ; item 2 , 3 y 4: 10 días hábiles luego de haber emitido la orden de compras.				Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:	Adquisicion de baterias acido plomo para inversores y generadores eléctricos para diferentes distintas del poder judicial segundo pedido 2025.
Referencia del Proceso:	CM-2025-096
Fecha de Evaluación:	11/6/2025.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva
Concluimos esta evaluacion como se detalla a continuacion: El oferente Santana Germán Suplay Battery Solar, SRL No cumple con los ítem 2 y 3 de este proceso, el oferente Vinicio Repuestos y Servicios,SRL no cumple con los ítem 2,3 y 4 de este proceso, el oferente Grupo Cometa, SAS no cumple con el ítem 1 de este proceso, el oferente Casa Armes, SRL cumple con todos los requisitos para este proceso, el oferente Hipernova, SRL Cumple con todos los requisitos de este proceso, el oferente Trace Dominicana, SRL Cumple con todos los requisitos de este proceso y el oferente Morvic Supplier, SRL no cumple con el ítem 2 de este proceso.	
FIN DE EVALUACION TECNICA	

Evaluado por:

Ramón Anibal Vargas - Supervisor de Eletricidad
Rafael Lopez Nuñez - Supervisor de Mantenimiento
José Arismendi Frías - Supervisor de Manteniminiento

Maria E. Hernades Peña- Coordinadora de USM
Carlos V. Minyety Sanches- Director de Infraestructura Fisica.