

Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN, RECARGA (RELLENADO) Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL		
Referencia del Proceso:			No. CM-2023-155		
Fecha de Evaluación:			14/9/2023		
Evaluador - Tipo de evaluación:			Evaluacion Individual		
MATRIZ DE EVALUACIÓN					
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				MAXX EXTINTORES, S.R.L.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario
1	30	Unidad	Suministro de Extintor 10 Libras ABC. Agente extintor: Fosfato Monoamónico; Agente expulsor: Nitrógeno (N2); Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática roja; Indicador de presión: Manómetro; Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca); Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ); Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos; Alcance de descarga: 1 a 3 metros; Porcentaje de descarga: hasta el 97%. Enviar ficha técnica.	Cumple	Los accesorios detallados en la cotizacion son parte del extintor, como se puede evidenciar en la oferta economica.
2	7,613	Libras	Contratación de servicio para la recarga (rellenado) y mantenimiento de 486 extintores para la prevención de incendios en las distintas dependencias a nivel nacional.	Cumple	
Documentación técnica a entregar: Dos certificaciones de trabajos similares.				Cumple	
Forma de pago: Pago único a treinta (30) días laborables luego de recibidos los bienes y servicios y envia la factura con comprobantes gubernamentales.				Cumple	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Niglissa Portes Tapia - Secretaria de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.

Carlos M. De la Cruz - Supervisor de Mantenimiento

Erickson De Los Santos - Supervisor de Mantenimiento

Julio Liriano - Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física