

<b>Nombre del Proceso:</b>				Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes			
<b>Referencia del Proceso:</b>				CM-2024-178			
<b>Fecha de Evaluación:</b>				26/11/2024			
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>				Evaluación Técnica			
<b>INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>							
LOTE 1-Suministro e Instalación en localidades: Monte Plata, San Francisco, Hermanas Mirabal, Azua, Barahona, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Santiago, Higüey y San Pedro de Macorís.							
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>PROVEEDOR</b>		<b>PROVEEDOR</b>	
<b>No.</b>	<b>Cant.</b>	<b>UND</b>	<b>Artículo</b>	<b>Lermont Engineering Group, SRL</b>		<b>Climaca Group, SRL</b>	
				<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Unidad</b>	<b>Monte Plata</b> Aire acondicionado Piso-Techo de tres(3) toneladas 36,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo: RYT18-36CRA / DV20 RYTP-36ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica susanadas. Info. Pag. 6 de 6, de su documentación subsanable.
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Unidad</b>	<b>San Francisco de Macorís</b> Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo: RYT18-36CRA / DV20 RYTP-36ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica susanadas. Info. Pag. 6 de 6, de su documentación subsanable.

<b>Nombre del Proceso:</b>				Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes			
<b>Referencia del Proceso:</b>				CM-2024-178			
<b>Fecha de Evaluación:</b>				26/11/2024			
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>				Evaluación Técnica			
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>PROVEEDOR</b>		<b>PROVEEDOR</b>	
				<b>Lermont Engineering Group, SRL</b>		<b>Climaca Group, SRL</b>	
<b>No.</b>	<b>Cant.</b>	<b>UND</b>	<b>Artículo</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
3	1	Unidad	<b>Hermanas Mirabal</b> Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo: RYT18-36CRA / DV20 RYTP-36ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica susanadas. Info. Pag. 6 de 6, de su documentación subsanable.
4	1	Unidad	<b>Azua</b> Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo: RYT18-36CRA / DV20 RYTP-36ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica susanadas. Info. Pag. 6 de 6, de su documentación subsanable.
5	1	Unidad	<b>Barahona</b> Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo: RYT18-36CRA / DV20 RYTP-36ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica susanadas. Info. Pag. 6 de 6, de su documentación subsanable.

<b>Nombre del Proceso:</b>				Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes			
<b>Referencia del Proceso:</b>				CM-2024-178			
<b>Fecha de Evaluación:</b>				26/11/2024			
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>				Evaluación Técnica			
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>PROVEEDOR</b>		<b>PROVEEDOR</b>	
<b>No.</b>	<b>Cant.</b>	<b>UND</b>	<b>Artículo</b>	<b>Lermont Engineering Group, SRL</b>		<b>Climaca Group, SRL</b>	
				<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
6	1	Unidad	<b>Distrito Nacional</b> Aire acondicionado Tipo Split de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 PiesLineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo RYZC-I1218-Q2 RYZC-O1218-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT12S/ MRAPT12AS
7	1	Unidad	<b>Provincia Santo Domingo</b> Aire acondicionado Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 PiesLineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo RYZC-I1218-Q2 RYZC-O1218-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT12S/ MRAPT12AS
8	1	Unidad	<b>Santiago</b> Acondicionador de aire Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Monofásico 1ph. <b>Instalación (40 PiesLineales de materiales).</b>	Cumple	Modelo RYZC-I1218-Q2 RYZC-O1218-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT12S/ MRAPT12AS

<b>Nombre del Proceso:</b>				Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes			
<b>Referencia del Proceso:</b>				CM-2024-178			
<b>Fecha de Evaluación:</b>				26/11/2024			
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>				Evaluación Técnica			
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>PROVEEDOR</b>		<b>PROVEEDOR</b>	
				<b>Lermont Engineering Group, SRL</b>		<b>Climaca Group, SRL</b>	
<b>No.</b>	<b>Cant.</b>	<b>UND</b>	<b>Artículo</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
9	1	Unidad	<b>Santiago</b> Aire acondicionado Tipo Split de dos (2) toneladas 24,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales)</b>	Cumple	Modelo RYZC-I2418-Q2 RYZC-O2418-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT4S/MRAPT24AS
10	1	Unidad	<b>San Pedro de Macoris</b> Acondicionador de aire Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales)</b>	Cumple	Modelo RYZC-I1218-Q2 RYZC-O1218-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT12S/ MRAPT12AS
11	1	Unidad	<b>Higüey</b> Acondicionador de aire Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. <b>Instalación (40 Pies Lineales de materiales)</b>	Cumple	Modelo RYZC-I1218-Q2 RYZC-O1218-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT12S/ MRAPT12AS

<b>Nombre del Proceso:</b>	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2024-178
<b>Fecha de Evaluación:</b>	26/11/2024
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>	Evaluación Técnica

**LOTE 2-Suministro**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDOR		PROVEEDOR	
No.	Cant.	UND	Artículo	Lermont Engineering Group, SRL		Climaca Group, SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	2	Unidades	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola Split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	Cumple	Modelo RYZC-I1218-Q2 RYZC-O1218-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT12S/ MRAPT12AS
2	3	Unidades	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola Split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	Cumple	Modelo RYZC-I2418-Q2 RYZC-O2418-Q2	Cumple	Modelo:MWAPT4S/MRAPT24AS
3	3	Unidades	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	Cumple	Modelo: RYT18-36CRA / DV20 RYTP-36ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica susanadas. Info. Pag. 6 de 6, de su documentación subsanable.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

<b>Nombre del Proceso:</b>	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2024-178
<b>Fecha de Evaluación:</b>	26/11/2024
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>	Evaluación Técnica

**LOTE 2-Suministro**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDOR		PROVEEDOR	
No.	Cant.	UND	Artículo	Lermont Engineering Group, SRL		Climaca Group, SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
4	1	Unidad	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación	Cumple	Modelo: RYT18-60CRA / DV20 RYTP-60ZCRA/U21-C	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica subsanadas, Info. Pag. 6 de 6, de su oferta tecnica.
5	1	Unidad	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	Cumple	Modelo: CTGI-60-CNVRI-18 / CTGM-60CNR1-13	No Cumple	El oferente en su presentación de oferta economica, propone una marca diferente a la propueta en su ficha tecnica subsanadas, info. Pag. 4 de 6, de su oferta tecnica.
6	1	DOC	<b>Tiempo de Garantía.</b> Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo en el compresor	Cumple		Cumple	

<b>Nombre del Proceso:</b>				Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes			
<b>Referencia del Proceso:</b>				CM-2024-178			
<b>Fecha de Evaluación:</b>				26/11/2024			
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>				Evaluación Técnica			
<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>PROVEEDOR</b>		<b>PROVEEDOR</b>	
<b>No.</b>	<b>Cant.</b>	<b>UND</b>	<b>Artículo</b>	<b>Lermont Engineering Group, SRL</b>		<b>Climaca Group, SRL</b>	
				<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
7	1	DOC	Ficha técnica del fabricante de los equipos ofertados.	Cumple		Cumple	
8	1	DOC	<b>Condición de pago. Lote 1:</b> Se tramitará un <b>1ro</b> pago de veinte por ciento (20%), como avance luego de firmado el contrato y emitida la orden de compras. y un <b>2do</b> Pago, como pago final de un ochenta por ciento (80%), Contra certificación de recepción conforme por parte de la Dirección de Infraestructura Física. <b>lote 2:</b> Se tramitará un único pago a crédito a treinta días, (30) después de la recepción conforme por la Dirección de Infraestructura Física.	Cumple		Cumple	
9	1	DOC	<b>Tiempo y Forma de entrega:</b> Una vez sea emitida la orden de compras se entreguen los equipos en un plazo máximo de 30 días para el Lote 1. Y para el lote 2, diez días después de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple	

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de **Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes**, les comunicamos que hemos concluido el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

<b>Nombre del Proceso:</b>	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a Mipymes
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2024-178
<b>Fecha de Evaluación:</b>	26/11/2024
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>	Evaluación Técnica

**Evaluación realizada por:**

**Raúl Hernández Trinidad** Supervisor de mantenimiento, perito  
**María Elizabeth Hernandez** Supervisor de mantenimiento, perito  
**Erickson De Los Santos**, Supervisor de Mantenimiento, perito

**Revisado por:**

**Ivan Fantasia**, Coordinador operativo de la Dirección de Infraestructura Física  
**Carlos V. Minyety Sanchez...** Director de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Raul Hernandez Trinidad  
Maria E. Hernandez Peña  
Erickson F. De los Santos Guzman  
Iván Alexander Fantasía Berroa  
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4XCW-1J3O-MOKA-WBA0>

