

Nombre del Proceso:	Adquisición de plafones para el Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial
Referencia del Proceso:	CM-2024-176
Fecha de Evaluación:	18/11/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			PROVEEDOR		PROVEEDOR		PROVEEDOR		PROVEEDOR		PROVEEDOR		PROVEEDOR		PROVEEDOR	
			Tecnofijaciones de Dominicana, SRL		Casa Armes, SRL		Cielos Acusticos, SRL		Obelca, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL		FL&M Comercial, SRL		Roman Paredes Industrial, SRL	
No.	Cant.	UND	Artículo		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	3500	Unidades	Plafón biselado 2' x 2' Pies - 5/8" de Espesor: • Material: de fibra mineral • Nivel de absorción acústica mínima de 0.55 • Formato: en losas • Características técnicas: acústico • Grosor: 15,8 mm (0,6 in) • Anchura: 2' • Longitud: 2' • Resistencia al fuego clase A, contra propagación de llama y desarrollo de humo		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	2000	Unidades	Plafón vinyl yeso 2' x 2' - 7mm* • Material: núcleos de Yeso • Formato: en losas • Grosor: 7 mm • Anchura: 2' • Longitud: 2' • Orilla: cuadrada • Resistente a la humedad: No Flammable B-1 • Resistencia al fuego clase B, contra propagación de llama y desarrollo de humo		Cumple		Cumple		Cumple		No ofrece	No presenta oferta	Cumple		Cumple	
3	1	DOC	Ficha técnica original de los plafones ofertados. Plafón biselado 2' x 2' Pies - 5/8" de Espesor		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	El oferente esta ofertando un plafón con el espesor de 15mm y se requiere de 15.8mm
4	1	DOC	Ficha técnica original de los plafones ofertados. Plafón vinyl yeso 2' x 2' - 7mm*		Cumple		Cumple		Cumple		No ofrece		Cumple		Cumple	
5	1	DOC	Forma de Pago Pago único a treinta (30) días luego de recibidos el bien y enviada la factura con comprobante gubernamental		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	1	DOC	Tiempo de entrega Los bienes requeridos se entregarán a los diez (10) días, después de recibir la orden de compra.		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de **Adquisición de plafones para el Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial**, les comunicamos que hemos concluido el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Erickson De Los Santos.....Supervisor de mantenimiento, perito
 Niglisa PorteSupervisor de mantenimiento, perito
 Carlos De La Cruz, Supervisor de Mantenimiento, perito

Revisado por:

Ivan Fantasia, Coordinador operativo de la Dirección de Infraestructura Física
 Carlos V. Minvety Sanchez...Director de Infraestructura Física

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Erickson F. De los Santos Guzman

Carlos M. De la Cruz Mendoza

Niglissa Portes Tapia

Carlos V. Minvety Sanchez

Iván Alexander Fantasía Berroa

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/YY04-TLBT-OW0D-SELR>

