

Nombre del Proceso:			Adquisición de equipos para bombeo y tanques para agua potable para el mantenimiento correctivo a las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional, segundo pedido año 2025.								
Referencia del Proceso:			CM-2025-133								
Fecha de Evaluación:			19/9/2025								
Evaluador - Tipo de evaluación:			Definitiva								
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Tecnofijaciones de Dominicana, SRL.		Suplidores Internacionales García,Supligar, SRL		Román Paredes Industrial, SRL.		Casa Armes, SRL.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	8	Unidad	Bomba de superficie de 0.5 HP, monofásica, voltaje 110 v, sello especial, peso mínimo 11.46 lbs. Se requiere imagen. Garantía un año.	No cotiza		Cumple		Cumple		Cumple	
2	2	Unidad	Bomba de superficie de 1.0 HP, monofásica, voltaje de 110 v a 220 v, sello especial, peso mínimo 30 lbs. Se requiere imagen. Garantía un año.	No cotiza		Cumple		Cumple		Cumple	
3	4	Unidad	Bomba de superficie de 5.5 HP, trfásica a 220 v, diámetro de impulsión de expulsión de 2", fabricación europea, peso mínimo 83 lbs. Se requiere imagen. Garantía un año.	No cumple	Solicitada fabricación europea oferta fabricación Asiática	No cumple	Solicitada fabricación europea oferta fabricación americana	No cumple	Solicitada fabricación europea oferta fabricación Asiática	Cumple	
4	1	Unidad	Tanque vertical de 120 galones de metal. Se requiere imagen.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5	4	Unidad	Tanque vertical con membrana equivalente a 80 galones de fibra. Se requiere imagen.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	4	Unidad	Tanque vertical con membrana equivalente a 120 galones de fibra. Se requiere imagen.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
7	6	Unidad	Tinaco vertical de 665 galones, color exterior negro, color interior blanco anti-algas. Se requiere imagen. Garantía 12 años.	No cumple	Oferta un (1) año de garantía y se requieren 12 años	No cumple	Garantía solicitada 12 años, ofrece 10 años	No cumple	ofrece gatantía de 10 años y se requieren 12 años	No cotiza	
Ficha tecnica e Imagen: Items 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.				Cumple		Cumple		Cumple		cumple	
Tiempo de entrega: 10 (diez) días calendario.				Cumple		cumple		Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: Credito a 30 (treinta) días laborables.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Garantía de los items 1, 2, 3 y 7:				No cumple	Para el ítem 7, oferta un año de garantía y se requieren 12 años	No cumple	No cumple,garantía items 7	No cumple	ofrece gatantía de 10 años y se requieren 12 años	Cumple	

MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Inversiones Marte Segura, SRL.		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	8	Unidad	Bomba de superficie de 0.5 HP, monofásica, voltaje 110 v, sello especial, peso mínimo 11.46 lbs. Se requiere imagen. Garantía un año.	Cumple		Cumple	
2	2	Unidad	Bomba de superficie de 1.0 HP, monofásica, voltaje de 110 v a 220 v, sello especial, peso mínimo 30 lbs. Se requiere imagen. Garantía un año.	Cumple		Cumple	
3	4	Unidad	Bomba de superficie de 5.5 HP, trifásica a 220 v, diámetro de impulsión de expulsión de 2", fabricación europea, peso mínimo 83 lbs. Se requiere imagen. Garantía un año.	No cumple	Solicitada fabricación europea oferta fabricación americana	Cumple	
4	1	Unidad	Tanque vertical de 120 galones de metal. Se requiere imagen.	Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:				Adquisición de equipos para bombeo y tanques para agua potable para el mantenimiento correctivo a las distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional, segundo pedido año 2025.			
Referencia del Proceso:				CM-2025-133			
Fecha de Evaluación:				19/9/2025			
Evaluador - Tipo de evaluación:				Definitiva			
5	4	Unidad	Tanque vertical con membrana equivalente a 80 galones de fibra. Se requiere imagen.	Cumple		Cumple	
6	4	Unidad	Tanque vertical con membrana equivalente a 120 galones de fibra. Se requiere imagen.	Cumple		Cumple	
7	6	Unidad	Tinaco vertical de 665 galones, color exterior negro, color interior blanco anti-algas. Se requiere imagen. Garantía 12 años.	Cumple		Cumple	
Ficha tecnica e Imagen: Items 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.				Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: 10 (diez) días calendario.				Cumple		Cumple	
Condiciones de pago: Credito a 30 (treinta) días laborables.				Cumple		Cumple	
Garantia de los items 1, 2, 3 y 7:				Cumple		Cumple	

Conclusiones:

Tecnofijaciones de Dominicana, SRL: No cotiza Items 1 y 2, cumple en los items 4, 5 y 6; no cumplen los items 3 y 7.

Suplidores Internacionales Garcia, Supligar SRL: cumple en los items 1, 2, 4, 5 y 6, no cumple item 3 y 7

Román Paredes Industrial, SRL: cumple en los items 1,2, 4, 5 y 6, no cumple en los items 3 y 7.

Casa Armes, SRL: cumple en los items 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no cotiza item 7.

Inversiones Marte Segura, SRL: cumple en los items 1, 2, 4, 5, 6 y 7, no cumple item 3.

Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL.: cumple en los items 1, 2, 3, 4, 5,6 Y 7.

Evaluacion realizada por:

Jose A. Frias - Supervisor de Mantenimiento

Rafael A. Lopez - Supervisor de Mantenimiento

Ramon Anibal Vargas - Supervisor de Mantenimiento

Jacqueline A. Jimenez - Gerente de Mantenimiento

Carlos V. Minyetty - Director de Infraestructura Fisica