

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TOLDOS EN DIVERSOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CM-2025-138
Fecha de Evaluación:	martes, 16 de septiembre de 2025

EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA -			
No.	Documentación técnica a evaluar	Quitasones Ambientales, SRL	
		Criterio	Comentario
1	Suministro e instalación de toldos tipo convencional, Carpa y Canopi curvo (según corresponda) en tela vinyl de velaria de 24 onzas blackout, color crema, con estructura en tubo de 3/4" galvanizado, sin vuelo.	NO CUMPLE	La oferta del item #8 presenta una Lona sumbrela que no es el vinyl requerido
2	Garantía: mínima de dos (2) años	CUMPLE	
3	Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo dos (2) años de experiencia	CUMPLE	
4	Tiempo de entrega: El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo cuatro (4) semanas. A partir de la Orden de Compra	CUMPLE	
5	Entrega de muestra	NO CUMPLE	Se entregaron las muestras pero la ofertada para el item #8, Carpa a cuatro aguas no es de vinyl

fin de evaluación

Perito evaluador:

Arq. José Goris
Arquitecto
Dirección de
Infraestructura física

Arq. Ruth Velazquez
Arquitecto
Dirección de Infraestructura
física

Arq. Candy García
Arquitecto
Dirección de Infraestructura
física

Ing. Carlos Minyety
Director Infraestructura Física
Dirección de Infraestructura física