CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Distrito Nacional, Rep. Dom.
20 de enero de 2022

1. Especificaciones Técnicas, Solicitud Compra de Materiales para Plantas Eléctricas Primer Pedido 2022

Baterías tipo ácido- plomo con polos convencionales
Los tamaños de las baterías deben ser: 31-12, 25-12 y 17-12.
La garantía debe ser un año full mínimo

2 Especificaciones Técnicas filtros

1.-Las referencias de los filtros deben ser perfectamente legibles.
2.- Los filtros que no sean de las referencias solicitadas, deben ser 100% compatibles.
Garantía: Por desperfecto de fabrica.

3 Especificaciones Técnicas lubricantes

1- Aceite lubricantes para motores Diesel
Debe ser compatible con motores de las marcas Caterpillar, Cummins y Perkins
El contenido de cenizas Sulfatada debe sr menor de 1.6%

Tiempo de entrega: 10 días a partir de la fecha de la orden de compra.
Forma de Pago: Crédito 30 días
Lugar de entrega: Para ser entregado en los Almacenes del Poder Judicial

Rafael Lopez
16093

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO