



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

30 de Marzo 2023

Proceso: Adquisición de materiales de los sistemas de escape de las plantas eléctricas y tanques de combustible (sin instalación).

2023-002836

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. Objetivo

Se requiere la adquisición (sin instalación) de los materiales descritos a continuación, para la reparación de los sistemas de escape (muffler) de las plantas eléctricas instaladas en La Jurisdicción NNA de San Cristóbal, Palacio de Justicia de Nagua y Palacio de Justicia de Samaná; los mismos presentan deterioro y fuga de monóxido de carbono.

Los tanques de combustible serán instalados en Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Centro de Atención al Usuario para las plantas eléctricas instaladas en esas dependencias.

2. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Tubo de hierro aluminizado especial para muffler, diez (10) pies de largo por 4 ½ pulgadas de diámetro, con una campana.	5
2	Tubo de hierro aluminizado especial para muffler, diez (10) pies de largo por 5 pulgadas de diámetro, con una campana.	7
3	Curva de hierro aluminizado especial para muffler, radio largo, 90 grados, 4 ½ pulgadas de diámetro.	5
4	Curva de hierro aluminizado especial para muffler, radio largo, 90 grados, 5 pulgadas de diámetro.	5
5	Curva de hierro aluminizado especial para muffler, radio corto, 90 grados, 5 pulgadas de diámetro	2
6	Abrazadera tipo U de hierro para tubería de muffler de 4 ½ pulgadas	10
7	Abrazadera tipo U de hierro para tubería de muffler de 5 pulgadas	6
8	Expansión en tubería aluminizada para muffler de 4 ½ pulgadas de diámetro a 5 pulgadas de diámetro	2

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	30 de Marzo 2023
	Proceso: Adquisición de materiales de los sistemas de escape de las plantas eléctricas y tanques de combustible (sin instalación).	2023-002836

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	por 6 pulgadas de largo	
9	Tanque para combustible en hierro negro, 300 galones de capacidad, sección rectangular ó cuadrada, con patas, orificios para salida, drenaje, retorno, respiradero, instalación de visor. Boca de llenado con tapón hermético en aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro.	2
10	Filtro trampa completo con baso transparente para elemento PF10	3
11	Llave de bola en bronce de ½ pulgada.	4

3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- a) Cumplir con todas las especificaciones indicadas en los ítems del acápite #2.
- b) Los materiales deben ser nuevos, sin abolladuras ni roturas.
- c) Se requiere una garantía para los tanques de un(1) año

4. Documentación técnica para presentar


La propuesta que presente cada oferente deberá contener una descripción de los artículos requeridos, especificando el material, los diámetros y las longitudes.

5. Moneda de la oferta.

Las ofertas deberán estar expresadas en pesos dominicanos (RD\$)

6. Forma de pago

Crédito a 30 días

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	30 de Marzo 2023
	Proceso: Adquisición de materiales de los sistemas de escape de las plantas eléctricas y tanques de combustible (sin instalación).	2023-002836

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. Tiempo y lugar de entrega de los bienes/servicios

Los bienes y servicios deberán ser entregados 10 (diez) días laborables después de emitida la orden de compras y serán recibidos en los almacenes del Poder Judicial, ubicados en: C/ Hipólito Herrera Bicini esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, D. N.

8. Peritos asignados

Rafael López

Supervisor de mantenimiento

Maria E. Hernandez

Supervisora de mantenimiento

9. Firmado por.

Julio Liriano

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

Rocío A. Altagracia Aquino

Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael A. Lopez Nuñez

Maria E. Hernandez Peña

Julio H. Liriano Corporan

Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/27def4c0-be99-47dc-9b8c-09ec21391138>

