

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo

Suministrar e instalar acondicionadores de aire en las diferentes dependencias del Poder Judicial.

2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicios

LOTE 1-BARAHONA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	01
2	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	03
3	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	02
4	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01
		TOTAL 07 UNIDADES

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

LOTE 2- NEIBA/ BANI		
NEIBA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01
2	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01
TOTAL 02 UNIDADES		
BANI		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Debe incluir 35 pies lineales de instalación. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor	01
TOTAL 01 UNIDADES		
TOTAL LOTE 2 - 03 UNIDADES		

- Instalación incluida, incluye tubería de cobre, bases para los condensadores, bombas de drenaje, anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas o cualquier elemento que aplique para la instalación de las manejadoras, así como también se debe considerar el acople, en el caso de las manejadoras ductales.
- Las instalaciones se deben realizar previa la coordinación de la Dirección de Infraestructura Física.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- Los desmontes de unidades existentes, en los casos de reemplazo corren por cuenta de la institución, no del oferente.
- Se requiere fotografías en caso de los equipos.
- Incluir manual de instalación y ficha técnica.
- Los equipos deben ser nuevos no remano facturados.

3. Criterios de aceptación de los bienes y servicios

Los equipos solicitados deben de cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el apartado número 2 como son:

Capacidad, tipo de evaporador, tipo de refrigerante, eficiencia del equipo, voltaje, Frecuencia, protección anticorrosiva en el condensador, instalación (conforme a criterios establecidos en el apartado 2), pies lineales de instalación, garantía, tiempo de entrega, manual y ficha técnica.

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.
- b) Ficha técnica de los equipos ofertados.
- c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

5. Documentación económica para presentar

- a) Oferta económica de los bienes ofertados.

Notas:

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

Contacto para visita técnica: Julio Liriano 829-259-5002 /809-221-1276.

7. Criterios de evaluación/Adjudicación

7.1 Criterios de evaluación

Se evaluarán como CUMPLE/NO CUMPLE

- Serán calificadas como CUMPLE en las propuestas, por reunir las condiciones técnicas requeridas en el presente documento de especificaciones técnicas.
- Presente el menor precio.

7.2 Criterios de Adjudicación

La adjudicación será decidida por lotes a favor de/los oferentes(s) cuya propuesta haya sido calificada como CUMPLE.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

8. Forma de pago

1er pago	20% avance	Se tramitará el veinte por ciento (20%), avance luego de firmado el contrato y emitida la orden de compras.
2do pago	80% intermedio	Pago del ochenta por ciento (80%), después de la recepción conforme por la Dirección de Infraestructura Física.

9. Lugar de instalación

LUGAR	DIRECCIÓN
- Palacio de justicia de Barahona - Palacio de Justicia de Neiba - Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Bani	- Calle Colon No.43, Barahona - Av. 27 de Febrero No.4, Neiba - Calle Máximo Gómez No.106, Bani.

10. Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo treinta (30) días a partir de emitida la orden de compra.

11. Horarios de trabajo

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

Los horarios serán coordinados con la Dirección de Infraestructura Física de acuerdo con la disponibilidad de los espacios a intervenir.

12. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

13. Condiciones del servicio

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación del servicio.
- c) Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.
- d) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)
- e) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- f) El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	4 Octubre 2023
	Proceso: Adquisición de acondicionadores de aires para diferentes dependencias del Poder Judicial dirigido a MIPYME	2023-008533
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.

- g) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- h) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.
- i) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

14. Peritos designados

María Elizabeth Hernández

Supervisora de mantenimiento

Ramón Aníbal Vargas

Supervisor de Mantenimiento

Rafael A. López

Supervisor de mantenimiento

15. Firmado por

Julio Liriano

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

Rocío Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación Dirección de Infraestructura Física