



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 1 de 3

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

08/11/2022

Proceso: Rebobinado de estator principal, mantenimiento a rotor principal y rotor de excitación, mantenimiento a estator de excitación, cambio de rodamiento y suplir retenedoras del motor de la Planta Eléctrica de 40 kw, instalada en el Palacio de Justicia de Villa Altagracia.

2022-011417

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1. Objetivo:

Debido al deterioro del aislamiento de las bobinas del generador de la planta eléctrica de 40 kw, instalada en el Palacio de Justicia de Villa Altagracia, es necesario realizar trabajos de rebobinado y mantenimiento así como corregir fugas de aceite en el motor; para lograr prolongar la vida útil de dicha planta.

### 2. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras

Ítem	Descripción	Unidad
1	Realizar rebobinado (sin instalación) de <b>Estator</b> de generador marca LEROY SOMMER de 40 kw, usando alambre de cobre, barnizado y secado al horno.	Servicio
2	Realizar (sin instalación) el mantenimiento (lavado con solvente, secado al horno y barnizado) al Rotor principal, Rotor de excitación, Estator de excitación, chequeo de diodos rectificadores y cambio de rodamiento del generador marca L EROY SOMMER de 40 kw.	Servicio
3	Suministro (sin instalación) de retenedora de aceite delantera de motor de 4 cilindros marca Perkins, TPL #1795/1500. LIST. # AG50797, con SERIAL# U973748G .Se requiere ficha técnica.	1

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 2 de 3

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08/11/2022

**Proceso: Rebobinado de estator principal, mantenimiento a rotor principal y rotor de excitación, mantenimiento a estator de excitación, cambio de rodamiento y suplir retenedoras del motor de la Planta Eléctrica de 40 kw, instalada en el Palacio de Justicia de Villa Altigracia.**

2022-011417

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

4	Suministro (sin instalación) de retenedora de aceite trasero de motor de 4 cilindros marca Perkins, TPL #1795/1500. LIST. # AG50797, con SERIAL# U973748G .Se requiere ficha técnica	1
5	Suministro (sin instalación) de correa sección en <b>V</b> , referencia <b>13A-1270</b> , dimensiones 12.5 mm por 1270 mm de longitud para ventilador de motor. Se requiere ficha técnica.	1

**3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras**

- a) Cumplir con las especificaciones indicadas en los Ítems 1,2,3,4 y 5
- b) Los materiales deben ser nuevos, sin abolladuras ni roturas.

**4. Documentación técnica para presentar**

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Ficha técnica de los materiales, incluyendo imágenes.

**5. Documentación económica para presentar**

- a) Cotización de los materiales y servicios solicitados.

**6. Moneda de la oferta.**

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional (peso dominicano RD\$).



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 3 de 3

**UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS**

08/11/2022

**Proceso: Rebobinado de estator principal, mantenimiento a rotor principal y rotor de excitación, mantenimiento a estator de excitación, cambio de rodamiento y suplir retenedoras del motor de la Planta Eléctrica de 40 kw, instalada en el Palacio de Justicia de Villa Altagracia.**

2022-011417

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **7. Forma de pago**

Crédito a 30 días

### **8. Tiempo de entrega**

Los bienes y servicios deberán ser entregados 10 días después de emitida la orden.

### **9. Peritos asignados**

**Rafael A. López**

Supervisor de Mantenimiento

**Ramón A. Vargas**

Supervisor de Mantenimiento

### **10. Firmado por.**

**Julio Liriano**

Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

**Rocío Altagracia**

Gerente de Diseño y Planificación



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael A. Lopez Nuñez

Ramon A. Vargas Rosario

Julio H. Liriano Corporan

Rocio A. Altagracia Aquino

