



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Distrito Nacional, Rep. Dom.
07 junio del 2022.

Especificaciones Técnicas, Proceso de contratación de servicios de empresa para auditoría o medición calidad de energía en entrada general, en la nueva nave de Gestión y Digitalización de Documentos del Poder Judicial en el Parque Industrial Duarte.

ITEM	ESPECIFICACIONES
1	Auditoria o medición de calidad de energía en entrada general, por un periodo de 4 días. Incluye; Colección de datos de : A) Tensión (Voltaje) B) Corriente (Amps) C) Potencia Activa (Kw) D) Energía (KwH) E) Potencia Reactiva (KVAR) F) Potencia Aparente (KVA) G) Factor de Potencia (FP) H) Armónicos - Informe Técnico y Recomendaciones
*	La medición deberá realizarse durante un periodo de 4 días Laborables en el lugar descrito en el proceso
*	La empresa adjudicataria debe ser del área electromecánica.
*	El oferente debe presentar tres (3) certificaciones de trabajos similares recibidos satisfactoriamente.
*	El tiempo de entrega debe ser de 10 días después de recibida la orden de compras.(incluye informe técnico y recomendaciones).
*	La formad de pago: Crédito 30 días.

Ramon A Vargas
RAMON ANIBAL VARGAS R.
Supervisor de Electricidad
Unidad de Servicios y mantenimiento

Rafael Lopez
RAFAEL LOPEZ
Ing. Supervisor plantas Eléctricas
Unidad de servicios y mantenimiento