



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objetivo

Recarga de extintores contra incendios en las distintas dependencias.

2. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras**Centro de acopio Distrito Nacional, Ubicado en el Edif. S.C.J. y C.P.J.**

Centro de acopio del Distrito Nacional y Departamento Judicial Santo Domingo	Tipo de Extintor		Total de Libras por tipo de extintor	
	ABC	Co2	ABC	Co2
Edif. S.C.J. y C.P.J.	109	2	2050	44

Reune los extintores del Edif. S.C.J. y C.P.J., Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación, Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Unidad de Servicios y Mantenimiento, Jurisdicción Niños, Niñas y Adolescentes, Corte de Trabajo, Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción; Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción, Centro de Entrevistas, Juzgado de Transito, Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales y Jurisdicción Civil del Depto. Judicial Santo Domingo.

Centro de acopio La Vega, Ubicado en el Palacio de Justicia de la Vega

Centro de acopio del Departamento Judicial La Vega y San Francisco de Macoris	Tipo de Extintor		Total de Libras por tipo de extintor	
	ABC	Co2	ABC	Co2
Palacio de Justicia de la Vega	82	1	1400	10

Reune los extintores de los Departamentos Judiciales de La Vega y San Francisco de Macoris.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS****Centro de acopio Santiago, Ubicado en el Palacio de Justicia de Santiago**

Dependencias del centro de acopio de los Departamentos Judiciales de Santiago, Puerto Plata, Montecristi	Tipo de Extintor	Total de Libras por tipo de extintor
	ABC	ABC
Palacio de Justicia de Santiago	99	1244

Reune los extintores de los Departamentos Judiciales Santiago, Puerto Plata, Montecristi.

Centro de acopio San Pedro de Macoris, Ubicado en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

Centro de acopio del Departamento Judicial San Pedro de Macoris	Tipo de Extintor	Total de Libras por tipo de extintor
	ABC	ABC
Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris	57	1000

Reune los extintores del Departamento Judicial San Pedro de Macoris.

Centro de acopio San Cristobal, Ubicado en el Palacio de Justicia de San Cristobal.

Centro de acopio de los Departamentos Judiciales San Cristobal, San Juan de la Maguana, Barahona.	Tipo de Extintor		Total de Libras por tipo de extintor	
	ABC	Co2	ABC	Co2
Palacio de Justicia de San Cristobal.	29	2	505	40

Reune los extintores de los Departamentos Judiciales de San Cristobal, Barahona, San Juan de la Maguana.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 3 de 4

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMEINTOS

08/11/2022 2022

Proceso: Solicitud de recarga y mantenimiento de extintores a nivel nacional

2022-010702

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- Las etiquetas deben de marcar la fecha de caducidad, y el modo de uso.
- Los extintores deben de mostrar el nivel de llenado de agente Extintor.
- Debe de especificar el tipo de agente (CO2 , ABC).

4. Documentación económica para presentar

Cotización del solicitado

5. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

6. Criterios de evaluación/adjudicación

3 Certificaciones de trabajos similares
Cronograma de ejecución

7. Moneda de la oferta

Debera estar expresado en pesos Dominicanos.

8. Forma de pago

Credito a 30 dias

9. Lugar de instalación o ejecución de proyecto



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 4 de 4

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMEINTOS

08/11/2022 2022

Proceso: Solicitud de recarga y mantenimiento de extintores a nivel nacional

2022-010702

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La empresa seleccionada se trasladara a cada uno de los cinco centros de acopio a nivel nacional, para realizar el rellenado de los extintores.

10. Tiempo de entrega

30 días después de emitida la orden de compra

11. Peritos designados

Jose Arismendi Frias

Supervisor de Mantenimiento

Carlos M. De la Cruz

Supervisor de Mantenimiento

12. Firmas

Ing. Julio Liriano.

Coordinador Unidad de Servicios y Mantenimiento.

Arq. Rocio A. Altagracia Aquino.

Gerente de Diseño y Planificacion de la Dirección de Infraestructura Física