

Nombre del Proceso: Adquisición Materiales autom. manejadora chiller edificio SCJ.
Referencia del Proceso: CSM-2021-269
Fecha de Evaluación: 28/07/2021
Evaludador - Tipo de evaluación: EVALUACIÓN TECNICA INDIVIDUAL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución									
No.	Cant.	UND	Artículo	Mitopalo power, SRL.		Refricentro los prados, SRL.		Cilmaster, SRL.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	20	Unidad	Contactador magnético de 18-32 amperes, 220 Volt. Trifásico	Cumple		No cumple	El artículo presentado es para sistema de refrigeración.	Cumple	
2	20	Unidad	Timer programable tipo lechuza, 220 volt, 10-15 ampere, corriente de contacto.	Cumple		No cumple	No es el dispositivo solicitado.	No cumple	No es el dispositivo solicitado.
3	20	Unidad	Switch selector de 3 posiciones 22mm.	Cumple			No cotizo	Cumple	
4	20	Unidad	Bombillo luz piloto verde 220 voltio.	Cumple			No cotizo	Cumple	
5	4	Unidad	Riel de fijación para tableros electricos, medidas de 1mts x 35 mm.	Cumple			No cotizo	Cumple	
6	20	Unidad	Registros wáter Prof. 8" x 8" x 4 1/2".	Cumple			No cotizo	Cumple	
7	5	Días	Solicitud de tiempo de entrega	Cumple		Cumple		Cumple	



Evaluación realizada por:	<i>[Handwritten Signature]</i>	En fecha:	28/07/2021
---------------------------	--------------------------------	-----------	------------