

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE TRECE (13) MANEJADORAS DE AGUA HELADA PARA EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2023-117
<b>Fecha de Evaluación:</b>	20/06/2023
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>	Evaluación Técnica Individual

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**

<b>Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución</b>				<b>PROVEEDORES</b>	
No.	Cant.	UND	Artículo	Next World Technology Canada S.R.L.	
				Evaluación	Comentario
1	1	Serv	Salida de ozono (g/h) 0-48	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
2	1	Serv	Capacidad de ozono (oz/h) 2.74.	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
3	1	Serv	Volumen de aire 100m3/h.	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
4	1	Serv	Caudal (40L/min).	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
5	1	Serv	Enfriamiento ventilación forzada (2 ventiladores)	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
6	1	Serv	Potencia 215W	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
7	1	Serv	Tensión 120V.	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
8	1	Serv	Frecuencia (Hz) 50/60.	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
9	1	Serv	Alimentación compresor interno-oxigeno	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
10	1	Serv	Nivel de ruido (DBA) <60.	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
11	1	Serv	Dimensiones 20 x 6.5".	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
12	1	Serv	Peso 7Kg.	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 2/3 de la oferta técnica.
13	1	Serv	Suministro e instalación de –manguera de ducto flexible de 3".	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 1/3 de la oferta técnica.
14	1	Pa	Suministro de alimentación eléctrica de 110V.	No cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.El oferente no oferta el circuito eléctrico en su oferta técnica.
15	1	Doc	Certificación de sanidad ambiental	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.El oferente presenta en su oferta la certificación de sanidad ambiental.

<b>Nombre del Proceso:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE TRECE (13) MANEJADORAS DE AGUA HELADA PARA EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
<b>Referencia del Proceso:</b>	CM-2023-117
<b>Fecha de Evaluación:</b>	20/06/2023
<b>Evaluador - Tipo de evaluación</b>	Evaluación Técnica Individual

15	1	Doc	Garantía mínima del equipo 2 años	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 1/3 de la oferta técnica.
16	1	Serv	Incluye instalación y mantenimiento de piezas por 1 año	Cumple	La información de la página #1/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la página # 1/3 de la oferta técnica.
17	1	Doc	El tiempo para la ejecución del servicio es: máximo de tres (3) semanas, después de emitida la orden de compras	Cumple	La información de la página #3/5 de las especificaciones técnicas.La información analizada esta en la carta compromiso suministrada por el oferente.

En nuestra calidad de perito técnico designado para el **proceso de ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE TRECE (13) MANEJADORAS DE AGUA HELADA PARA EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

**Evaluación realizada por:**

**María E. Hernández P.**...Supervisor de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.

**Erickson de los Santos**...Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

**Revisado por:**

**Julio Liriano**...Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos.

**Rocío Altagracia**...Gerente de Diseño y Planificación.

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA**

Erickson F. De los Santos Guzman

Maria E. Hernandez Peña

Rocío A. Altagracia Aquino

Julio H. Liriano Corporan

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/f5f72229-37bf-4a82-a5dd-980118f0dd23>