

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	SUMINISTRO DE ACOPLA PARA BOMBA DE AGUA HELADA PARA EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CSM-2022-146
Fecha de Evaluación:	6/17/2022
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDORES			
No.	Cant.	UND	Artículo	TONY RODAMIENTOS , S.A		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	10	UND	Goma de acoplamiento (Acople), para bomba de suministro de agua helada del chiller de 170 toneladas. Especificaciones : *Acoplamiento de maguito. *En material de construcción (Cauchom EPDM). *De 24 dientes. *Ø exterior de 6". *Longitud de los dientes 3". *Referencia 9J. *Torque de 1800 pulgadas-libras	Cumple		Cumple	
2	*TIEMPO DE ENTREGA : 10 DIAS LABORABLES LUEGO DE LA ORDEN DE COMPRA. *CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS			Cumple		Cumple	

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancía relacionada, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

FIRMA DEL EVALUADOR

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Erickson F. De los Santos Guzman
Carlos M. De la Cruz Mendoza

