



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Nombre del Proceso:		ADQUISICION DE INVERSORES Y BATERÍAS PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTICANAL DEL DISTRITO NACIONAL.							
Referencia del Proceso:		CSM-125-2022							
Fecha Solicitud de Evaluación:		25/5/2022							
Evaluador - Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual							
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					OFERTAS EVALUADAS				
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Actel, SRL	Comentario	Grupo Franchezca SRL	Comentario	Khalico investments ,SRL	Comentario
1	2	Unidad	Inversor de 3.6 kilos * 24Vdc *Salido 120 voltios *Frecuencia 60 Hz * Tipo onda senoidal * Con selector externo de tipo de baterias y control de corriente de carga de las Batterias. Garantia: 1 año minimo.	No cumple	La capacidad solicitada es de 3.6 Kilos y oferta 3.5 Kilos según ficha tecnica.	No cumple	La capacidad solicitada es de 3.6 Kilos y oferta 3.5 Kilos según ficha tecnica.	Cumple	
2	15	Unidad	Baterías de Gel de silicio (Gelatina) para inversores * 12 vdc * 100 amp/Horas a 20 H Garantia: 18 meses	No cumple	El requerimiento es a 20 H y el producto ofertado es a 10 H	No cumple	El requerimiento es a 20 H y el producto ofertado es a 10 H	Cumple	

Ramón A. Vargas

Evaluado por;

274



Rafael López

Evaluado por;

16093