



12/09/2025

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Comité de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de revisión de evaluación técnica – Ítem 2

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a usted respetuosamente, en representación de la empresa SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR, en el marco del proceso de **CM-2025-129**, con la finalidad de solicitar la revisión de la evaluación técnica correspondiente al Ítem 2 de nuestra propuesta, en la cual hemos sido descalificados según el informe de evaluación elaborado por los peritos técnicos.

La razón de dicha descalificación se sustenta en que, según el informe, la batería presentada correspondería a una tecnología AGM. Sin embargo, debemos manifestar que esta información no se ajusta a la realidad técnica del producto ofrecido, ya que la batería presentada en nuestra propuesta corresponde a una **tecnología de gelatina (GEL)**, lo cual puede verificarse en la documentación técnica que acompañamos, y que fue presentada dentro del expediente de la oferta:


GELATINA BATTERY
GELATINA (6V225Ah)

Dyno
AGM BATTERY



CHARACTERISTICS

Item	Specifications
Voltage	6V
Length	290mm (11.417 inches)
Width	160mm (6.299 inches)
Dimension	Container Height 200mm (7.874 inches)
	Total Height 274mm (10.787 inches)
Approx Weight	(71.8kg)
Terminal	D7(DIN)
Container Material	PP
Reserve Capacity	25A 225min
	50A 175min
	75A 125min
Capacity	20HR 225Ah
	5HR 175Ah
Operating Temp. Range	Discharge -20-50°C (-4-121°F)
	Charge 0-40°C (32-104°F)
	Storage -15-40°C (5-104°F)



APPLICATIONS

- Electric vehicle
- Golf cart
- Sightseeing
- Cleaning equipment
- AMP
- Mobility



Note: Terminal Torque Values in-lb(Nm): 176-203(20-23)

GELATINA BATTERY

GELATINA (6V225Ah)



GENERAL FEATURES

Stable initial capacity

- PAM/NAM amount optimization
- 4BS crystal paste mixing & curing technology
- Double layer separator technology
- Improved design electrolyte S.G.

Less water loss

- PAM/NAM amount optimization
- New PAM/NAM recipe introduced
- Rare earth alloy

Solve NAM sulphation

- Carbon boost technology
- Pre-sulfate technology

Improved PSoC cycling

- Carbon boost technology
- Mix carbon boost technology
- Targeting for higher level through carbon technology

Delay PAM softening and shedding

- Plate assembly pressure re-engineering
- 4BS crystal paste mixing & curing technology
- Higher paste density

Optimize electrolyte stratification

- Introduce GEL technology

Excellent deep cycle performance

- Plate assembly pressure re-engineering
- New PAM/NAM recipe introduced
- Gel electrolyte technology
- Rare earth alloy
- Double layer separator technology
- Lower acid filling temperature

Por tanto, **solicitamos se realice una revisión técnica exhaustiva del ítem observado**, considerando las especificaciones técnicas y **fichas del fabricante**, las cuales evidencian claramente que **la batería ofertada no es de tipo AGM, sino de tipo GEL**, cumpliendo así con los requerimientos técnicos establecidos en las bases del proceso.

Asimismo, consideramos relevante señalar que nuestra oferta económica para el ítem 2 es inferior a la del proveedor actualmente adjudicado, lo que representa una opción más favorable para la entidad tanto técnica como económicamente, en cumplimiento con los principios de eficiencia, economía y transparencia que rigen los procesos de contratación pública.

Confiamos en que, revisados los antecedentes, se pueda reconsiderar la calificación otorgada, garantizando así un proceso justo y objetivo.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención a la presente, nos despedimos cordialmente.

Atentamente,



Gabriela Lugo
Representante Legal
SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL



16/09/2025

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Contrataciones

En atención a su comunicación, nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

Sobre la tecnología ofertada:

- En la documentación técnica presentada se establece de manera expresa que nuestra propuesta corresponde a baterías de gelatina (GEL), tal como se indica claramente en la ficha técnica del fabricante.
- Es cierto que en la imagen del producto aparece la denominación AGM, lo cual responde a un tema de impresión y codificación del fabricante; sin embargo, reiteramos que la tecnología ofertada, certificada y comprometida en la oferta es GEL, no AGM.

Tanto las baterías **AGM como las GEL pertenecen a la categoría de VRLA (Valve Regulated Lead Acid)**, es decir, baterías selladas libres de mantenimiento. **Ambas tecnologías utilizan electrolito inmovilizado (en AGM absorbido en fibra de vidrio y en GEL en sílice gelificada), lo que les otorga resistencia a derrames, bajo mantenimiento y seguridad en operación.**

En términos de desempeño, las dos tecnologías comparten ventajas como mayor seguridad, mínima emisión de gases y adaptabilidad a diferentes condiciones de uso, diferenciándose principalmente en la vida útil según temperatura y en la capacidad de descarga.

Compromiso de cumplimiento:

En apego a lo dispuesto por la Ley núm. 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, que exigen veracidad en la documentación y cumplimiento estricto de la oferta, **reiteramos que nuestro compromiso es entregar las baterías de GEL**, tal como se presentó en nuestra propuesta y en la ficha técnica del fabricante.

No existe contradicción en cuanto al producto, ya que la descripción técnica y las especificaciones responden de manera inequívoca a la tecnología GEL, conforme a lo ofertado.

En virtud de lo anterior, solicitamos que se tome en cuenta esta aclaración, a los fines de que la evaluación técnica se realice en estricto cumplimiento de la Ley 47-25, considerando la documentación oficial presentada y garantizando así el principio de igualdad de trato y objetividad en el proceso de evaluación. En virtud de proteger los recursos económicos del estado destacamos que nuestra oferta es menor a la adjudicado.

Atentamente,



Gabriela Lugo
Representante Legal
SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL