



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Antecedente.

Deficiencia en el suministro de agua potable

2. Objetivo.

Abastecer de agua potable al Palacio de Justicia de Peravia.

3. Fuente de recursos.

Los fondos para financiar la contratación de servicio de perforación pozo tubular de las presentes especificaciones técnicas es de **quinientos treinta mil novecientos cuarenta pesos con 00/100 centavos, (RD\$530,940.00)**

4. Descripción y especificaciones técnicas.

Lote1: adquisición de pozo tubular, con bomba instalada de 1.5 HP Palacio de Justicia Peravia.			
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Perforación de pozo tubular de diez (10") de diámetro por doscientos veinte pies (220') de profundidad para obtener agua potable.	220	pies
2	Encamisado en tubo de 8" PVC, 12 tubos PVC semipresión.	12	Unidad
3	Bomba sumergible de 1.5 HP, monofásica, con caja de control. Garantía un año.	1	Unidad
4	Alambre de vinil 10-3	290	Pies
5	Cable de acero ¼" forrado en plástico.	240	pies
6	Manguera polietileno negra de 1".	270	Pies
7	Switch flota para nivel mínimo y máximo.	1	Unidad
8	Adaptador macho de polietileno de 1 ¼" por 1".	2	Unidad



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9	Codo polietileno hembra de 1".	1	Unidad
10	Adaptador macho de presión de 1" PVC.	1	Unidad
11	Reducción busing de 1" a ¾" PVC.	1	Unidad
12	El proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, disposición final del lodo producido y trabajo de albañilería.	1	P. A.

5. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- a) El agua debe salir limpia, flujo continuo y el área física intervenida en orden.

6. Documentación técnica.

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Ficha técnica de la bomba de 1.5 HP.
- b) Garantía de un año en la bomba 1.5 HP

7. Documentación económica.

- a) Oferta económica con las características, cotización de los bienes y servicios ofertados.

Nota: Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

8. Criterios de evaluación y adjudicación.

- 1) Ser calificada como CUMPLE o no CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir o no reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) La adjudicación debe ser por lote.
- 3) Presente el menor precio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9. Moneda de la oferta.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

10. Condiciones de pago.

Pago único a **treinta (30) días laborables** luego de recibidos los bienes / servicios y enviada la factura con comprobante gubernamental.

11. Lugar de entrega de los bienes requeridos.

Los bienes serán entregados en Palacio de Justicia Calle Máximo Gómez 77 Baní Peravia

12. Tiempo de entrega.

El tiempo para la entrega de los bienes es: **30 (treinta) días calendario**, después de emitida la orden de compras.

13. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Obligaciones del proveedor

El proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) El Proveedor está obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) Si se estimase que los citados Bienes / Servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando el Consejo del Poder Judicial exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 4 de 3

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

07 de abril 2025

Adquisición de servicio confección de pozo tubular para agua potable con bomba sumergible de 1.5 HP, instalación incluida, para Palacio de Justicia de Peravia.

2025-002622

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15. Firmas electrónicas.

José Arismendi Frías López; Supervisor de Mantenimiento

Rafael A. López; Supervisor de Mantenimiento

Ramón A. Vargas; Supervisor de Mantenimiento

María E. Hernández; Coordinadora de la Unidad de Servicios y Mantenimientos.

Carlos V. Minyety; Director de Infraestructura