DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y VARIADORES DE FRECUENCIA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-30-2023
Fecha de Evaluación:	17/08/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				**PROVEEDORES**									
No.	**Cant.**	**UND**	**Artículo**	**AB INDUSTRIAL SUPPLY CORP, SRL**		**ZN & Asociados, SRL**		**H&C ENGIEERING CONTRACTORS SRL]**		**ADIVIG, S.R.L**		**PROCITROM.SR.L**	
				Evaluación	**Comentario**	**Evaluación**	**Comentario**	**Evaluación**	**Comentario**	**Evaluación**	**Comentario**	**Evaluación**	**Comentario**
1	**1**	Doc	Presentar oferta técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas en el anexo).	No cumple	En su presentación de oferta en la página 43/60, oferente nos presenta una bomba con una capacidad de 140 GPM y la solicitada es de 160 GPM	Cumple	La información se encuentra en la página 30/57	Cumple	La información se encuentra en la página 40/58	Cumple	La información se encuentra en la página 73/74	Cumple	La información se encuentra en la página 182/198
2	**1**	Doc	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de dos (2) años en servicios de instalaciones electromecánicas.	No cumple	Las certificaciones presentadas desde las páginas 10 a la 14 no tienen fecha de ejecución para poder decidir en el tiempo requerido	Cumple	La información se encuentra en la página 08/57	Cumple	La información se encuentra en la página 09/58	Cumple	La información se encuentra en la página 11/74	Cumple	La información se encuentra en la página 76/198
3	**1**	Doc	Ficha de las especificaciones técnicas de los variadores de frecuencia de acuerdo con lo descrito en las especificaciones técnicas anexas	Cumple	La información está en la página 53/60	Cumple	La información se encuentra en la página 34/57	Cumple	La información se encuentra en la página 45/58	Cumple	La información se encuentra en la página 67/74	Cumple	La información se encuentra en la página 182/198
4	**1**	Doc	Ficha de las especificaciones técnicas de las bombas centrifugas de acuerdo con lo descrito en las especificaciones técnicas anexas	No cumple	La información suministrada por el oferente de la página 57/60, su ficha no corresponde al modelo que el oferente oferta 5AIK1-10HP-T.E.F.C.Cabe destacar que las bombas ofertadas poseen una potencia de 10 hp donde la requerida en las especificaciones técnica es de 15 hp	Cumple	La información se encuentra en la página 55/57	Cumple	La información se encuentra en la página 52/58	Cumple	La información se encuentra en la página 55/74	Cumple	La información se encuentra en la página 193/198
	1	Doc	Carta indicando compromiso de garantía mínima de un (1) año de piezas y servicios. El tiempo de garantía será contado a partir de la recepción de la totalidad de los bienes conforme de la Dirección de Infraestructura Física	Cumple	La información está en la página 58/60, sin embargo las bombas ofertadas por el oferente son de 10 hp y las solicitadas de 15 hp	No cumple	El oferente en la página 56/57 solo ofrece garantía a la bomba. Les solicitamos al oferente garantía mínima de un (1) año de piezas y servicios de todo el sistema	Cumple	La información se encuentra en la página 56/58	Cumple	La información se encuentra en la página 72/74	Cumple	La información se encuentra en la página 196/198
5	**1**	Doc	Listado de cantidades firmado y sellado por el oferente. (sin precios)	No cumple	En el listado ofertado de la página 60/60 el oferente nos oferta una bomba 140GPM y la solicitadas en las especificaciones técnicas de la página 2/7 son de 160 GPM	Cumple	El listado de cantidades está en la página 57/57	Cumple	La información se encuentra en la página 57/58	Cumple	La información se encuentra en la página 73/74	Cumple	La información se encuentra en la página 197/198

Resumen: El oferente AB INDUSTRIAL SUPPLY CORP no cumple en los item#1,2,4 y 6 de su presentación de oferta y el oferente ZN & Asociados, SRL no cumple en el item#4 de su presentación de oferta. Esto porque las informaciones suministradas son diferentes a las solicitadas en las especificaciones técnicas.Los demás oferentes en este informe cumplen.

Evaluación realizada por:
Ramon Anibal Vargas..... Supervisor de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.
José A. Frías López..... Supervisor de mantenimiento.
Erickson de los Santos... Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

Revisado por:
Julio Liriano... Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos.
Rocío Altagracia... Gerente de Diseño y Planificación.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Jose A. Frias Lopez
Ramon A. Vargas Rosario
Erickson F. De los Santos Guzman
Rocio A. Altagracia Aquino
Julio H. Liriano Corporan

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/410afeb5-664c-4758-9f25-ce6f4725d957