REPUBLICA DOMINICANACONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Adquisicion de materiales electricos a nivel nacional
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-16-2023.
Fecha de Evaluación:	29/06/2023.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Dos Garcia, SRL		Refrigeracion F&H, SRL		Coramca, SRL		Mundo Electrico RyR, SRL	
Item	Cant.	UDM	Descripcion	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	1	Unidad	Enclous-breaker Para 1200-800 amp. Con breaker de protección incluido, regulable de 1000-800 amp., con sus terminales de conexión, con barras de conexión Para neutro y Tierra, fabricado en Nema 3-R, con puerta y llavín	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 53	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
2	1,000	Pies	Alambre de Goma 10/3.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
3	700	Pies	Alambre de Goma 2/3.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
4	2,000	Pies	Alambre de Goma 12/2.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
5	1,000	Pies	Alambre de Goma 12/3.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
6	2,000	Pies	Alambre de Goma 10/2.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
7	1000	Pies	Alambre de Goma 8/2.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
8	2,000	Pies	Alambre std 4.00 mm (blanco) denominación Europea.	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
9	2,000	Pies	Alambre std 4.00 mm (negro) denominación Europea	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
10	2,000	Pies	Alambre std 4.00 mm (rojo) denominación Europea	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 3 y 56
11	2,000	Pies	Alambre std 2.5 mm (verde) denominación Europea	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 56
12	500	Pies	Alambre multifibra 35 mm	No oferta		Cumple	Pagina 2 y 63	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 56
13	100	Unidad	Bombillos LED de 15 watts, 6.500 k, rosca E27, voltaje entre 100-265voltios Ac, vida útil de 25,000 horas o más .	No oferta		No Cumple	No envia la ficha técnica	Cumple	Pagina 53 y 57	Cumple	Pagina 4 y 56
14	100	Unidad	Bombillos LED de 24 watts, 6.500 k, rosca E27, voltaje entre 100-265voltios Ac, vida útil de25,000 horas o más. **Enviar imagen y ficha técnica**	No oferta		No Cumple	No envia la ficha técnica	Cumple	Pagina 53 y 57	No Cumple	No presenta imagen

REPUBLICA DOMINICANACONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Adquisicion de materiales electricos a nivel nacional
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-16-2023.
Fecha de Evaluación:	29/06/2023.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Dos Garcia, SRL		Refrigeracion F&H, SRL		Coramca, SRL		Mundo Electrico RyR, SRL	
Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
15	20	Unidad	Interruptor sencillo empotrable de 15 amp. /127 voltios cuerpo color negro, tapa y botones color blanco. **Enviar imagen y ficha técnica**	No oferta		Cumple	Pagina 54	No Cumple	No envia la imagen	No Cumple	No presenta imagen
16	150	Unidad	Cajas plástica 2" x 4" para canaletas color blanco	No oferta		Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 56
17	120	Unidad	Rollos de tape de vinilo de ¾" de ancho x 66 pies de largo , de grado profesional, para voltajes de hasta 600 Vac y temperaturas de hasta 80°	No oferta		Cumple	Pagina 55	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 56
18	30	Unidad	Enchufe Para 110 vac con terminal Para Tierra, color Amarillo y cuerpo de metal.	No oferta		No Cumple	Oferta 127 vac y cuerpo plastico pagina 55	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 57
19	1,500	Unidad	Tarugos azules 2" x 8 mm	No oferta		Cumple	Pagina 55	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 57
20	1,000	Unidad	Tarugos de plomo 5/16"x 2"	No oferta		Cumple	Pagina 56	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 57
21	200	Unidad	Tomacorriente doble con puesta a tierra15 amp/127 vac, empotrable, cuerpo color negro, tapa y frente color blanco. **Enviar imagen y ficha técnica**	No oferta		Cumple	Pagina 56	No Cumple	No envia la imagen	No Cumple	No presenta imagen
22	1,000	Unidad	Tornillos tirafondo cabeza hexagonal 5/16" x 2".	No oferta		Cumple	Pagina 56	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 57
23	1,500	Unidad	Tornillos diablito de 1 ½" de largo x 6mm	No oferta		Cumple	Pagina 57	Cumple	Pagina 53	Cumple	Pagina 4 y 57
24	3,200	Unidad	Tubos LED Frost 48"/T8/18 watts multivolt, de vidrio, conexión bilateral (línea en un extremo y neutro en el otro extremo), 6500k, voltaje 100-277 vac, vida útil 30,000 horas ó más., **Enviar imagen y ficha técnica**	Cumple	Pagina 68	No Cumple	Se requiere 6500k oferta 6000k pagina 68	Cumple	Pagina 53 y 58	No Cumple	Se requieren 30000 horas y oferta 25 Pagina 60
25	300	Unidad	Tubos LED Frost de18 watts multivolt, de vidrio, conexión bilateral (línea en un extremo y neutro en el otro extremo), 6500k, voltaje 100-277 vac, vida útil 30,000 horas o más. **Enviar imagen y ficha técnica**	Cumple	Pagina 68	No Cumple	Se requiere 6500k oferta 6000k pagina 68	Cumple	Pagina 54 y 58	No Cumple	Se requieren 30000 horas y oferta 25 Pagina 60

REPUBLICA DOMINICANACONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Adquisicion de materiales electricos a nivel nacional
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-16-2023.
Fecha de Evaluación:	**29/06/2023.**
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Dos Garcia, SRL		Refrigeracion F&H, SRL		Coramca, SRL		mundo Electrico RyR, SRL	
Item	Cant.	UDM	Descripcion	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
26	50	Unidad	Lámparas LED tipo reflector de 30 watts, sin foto celda integrada, tensión de operación 100/265 vac, 6500k, IP 65, vida útil 30,000 horas o más. **Enviar imagen y ficha técnica**	No Cumple	Se requiere 6500k y oferta 6000k Pagina 72	Cumple	Pagina 60	Cumple	Pagina 54 y 58	Cumple	Pagina 4 y 60
27	50	Unidad	Lámparas LED tipo reflector de 100watts, sin foto celda integrada, tensión de operación 100/265 vac, 6500k, IP 65, vida útil 30,000 horas o más. **Enviar imagen y ficha técnica**	No Cumple	Se requiere 6500k y oferta 6000k Pagina 72	Cumple	Pagina 61	Cumple	Pagina 54 y 58	Cumple	Pagina 4 y 60
28	50	Unidad	Lámparas LED tipo reflector de 150 watts, sin foto celda integrada, tensión de operación 100/265 vac, 6500k, IP 65 , vida útil 30,000 horas o más. **Enviar imagen y ficha técnica**.	No Cumple	Se requiere 6500k y oferta 6000k Pagina 72	Cumple	Pagina 61	Cumple	Pagina 54 y 59	Cumple	Pagina 4 y 61
29	200	Unidad	Lámparas LED de superficie, circular de 30 centímetros ,de 24 watts , voltaje entre 100/265 vac, luz de día 6500k, y una vida útil de 25,000 horas ó más. **Enviar imagen y ficha técnica**	Cumple	Pagina 78 y 80	No Cumple	No envia la ficha técnica	Cumple	Pagina 54 y 59	No Cumple	No presenta imagen
30	150	Unidad	Panel de iluminación LED 2” x 2” empotrable de 40 watts, voltaje entre 100-265 vac, 6500k, vida útil 30,000 horas o más. **Enviar imagen y ficha técnica**	Cumple	Pagina 85	No Cumple	Se requiere 6500k oferta 6000k pagina 6	Cumple	Pagina 54 y 59	No Cumple	No especifica la vida útil
31	150	Unidad	Panel de iluminación LED 2” x 4” empotrable de 96watts, voltaje entre 100/265 vac, 6500k, vida útil 30,000 horas ó más. **Enviar imagen y ficha técnica**	Cumple	Pagina 85	No Cumple	Se requiere 6500k oferta 6000k pagina 6	No Cumple	No envia la imagen	No Cumple	No envia ficha técnica ni la imagen
32	800	Unidad	Galones de agua destilada para baterías de acido plomo	No oferta		Cumple	Pagina 57	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 57

REPUBLICA DOMINICANACONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	Adquisicion de materiales electricos a nivel nacional
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-16-2023.
Fecha de Evaluación:	29/06/2023.
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Dos Garcia, SRL		Refrigeracion F&H, SRL		Coramca, SRL		mundo Electrico RyR, SRL	
Item	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario		
33	50	Unidad	Cajetín para lámparas tipo parabólicas empotrable 2 x 2 de tres (3) tubos LED de 9 watts, con sus tubos incluidos	No oferta		No Cumple	No envia la ficha técnica	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 4 y 57
34	100	Unidad	Cajetín para lámparas tipo parabólicas empotrable 2 x 4 de tres (3) tubos LED de 18 watts , con sus tubos incluidos	No oferta		No Cumple	No envia la ficha técnica	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 4 y 57
35	200	Unidad	Canaletas plásticas ¾"con adhesivo	No oferta		Cumple	Pagina 58	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 57
36	10	Unidad	Regletas eléctricas 110v, de 7 salidas con terminal para tierra.	No oferta		Cumple	Pagina 58	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 57
37	500	Unidad	Terminales tipo ojo Referencia SC 5 -8, para alambre multifibra # 2	No oferta		Cumple	Pagina 4	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 58
38	30	Unidad	Rosetas de porcelana para bombillos rosca E-27	No oferta		Cumple	Pagina 59	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 58
39	30	Unidad	Foto celdas 105-285 vac, 1000 watts color azul, con base y soporte	No oferta		Cumple	Pagina 59	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 58
40	300	Pies	Tubería conduflex de ½"	No oferta		Cumple	Pagina 59	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 58
41	30	Unidad	Tapa ciega 2 x 4 decorativa color blanco	No oferta		Cumple	Pagina 60	Cumple	Pagina 54	Cumple	Pagina 5y 58

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

REPUBLICA DOMINICANACONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA									
Nombre del Proceso:	Adquisicion de materiales electricos a nivel nacional								
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-16-2023.								
Fecha de Evaluación:	**29/06/2023.**								
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual								
Evaluación realizada por:									
Rafael A. López Nuñez- Supervisor de Mantenimiento									
Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento									
Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento									
Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica									

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael A. Lopez Nuñez
Ramon A. Vargas Rosario
Julio H. Liriano Corporan
Rocio A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/89459c26-86aa-403c-b625-17635f10c243