



## PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

### SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

REFERENCIA: CP-CPJ-04-2024

#### CIRCULAR NÚMERO 01

Fecha: 05 de junio de 2024

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de de comparación de precios para la **Sustitución cupulas del palacio de Justicia de Puerto Plata**, referencia: CP-CPJ-04-2024, actuando de conformidad con lo establecido en los numeral 14 de la ficha técnica, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

#### **SECCIÓN II- PREGUNTAS DECARTER TÉCNICO**

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de una (1) página.

Atentamente,

**Yerina Reyes Carrazana**  
Gerente de Compras



05 de junio del 2024

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

### PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA SUSTITUCION CUPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

**Referencia: CP-CPJ-04-2024**

#### **SECCIÓN I- PREGUNTAS TECNICAS**

##### **PREGUNTA 1:**

¿Qué tipo de anclaje se utilizará para fijar los cristales a la estructura metálica? (con perfiles de aluminio P40 fijados a la estructura metálica, con tornillos mediante perforaciones previas al cristal, simplemente con silicón industrial, otros) favor especificar.

##### **RESPUESTA 1:**

- 1) Silicón industrial de alta resistencia para techo y vidrios en fachada, debidamente colocado y de forma uniforme, y anclados con perfiles de aluminio P40 (Tapeta). Esta tapeta en P40 iría en el sentido del agua frente a la lluvia. La otra junta debe de quedar sellada al ras con ambos cristales.

**Ing. Selito Antidor**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Iris Arnaut**  
Ingeniero Supervisor

**Ing. Rafael Pichardo**  
Ingeniero Supervisor