



**Poder Judicial**

República Dominicana  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Gerencia de Compras

**PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS  
READECUACIÓN DE LOS FURGONES DEL PODER JUDICIAL EN CÁRCEL DE LA  
VICTORIA.  
REFERENCIA: CP-CPJ-005-2021.**

**CIRCULAR NÚM. 01**

Fecha: 11 de enero de 2022

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de comparación de precios para la **readecuación de los furgones del Poder Judicial en cárcel de La Victoria**, Referencia: **CP-CPJ-005-2021**, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 15 de los términos de referencia, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

**SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.**

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de tres (3) páginas.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
**Yerina Reyes Carrazana**  
Gerente de Compras



## **PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE ÁREA**

### **PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA READECUACIÓN DE LOS FURGONES DEL PODER JUDICIAL EN CÁRCEL DE LA VICTORIA Referencia: CP- CPJ-005-2021.**

**Pregunta 1:** Favor suministrar relación de partidas

**Respuesta 1:** Ver listado de Cantidades

**Pregunta 2:** Furgón “A”

- Partida 1.04 Reparación techo furgón.....1PA, Favor explicar, desglosar, en qué consiste esta reparación, y el área o volumen que cubre.

**Respuesta 2:** Considerar colocación de parchos en metal con soldaduras, 10 unidades con un área no mayor de 30 cms x 30 cms, por cada furgón.

**Pregunta 3:** Partida 1.14 Reparación y/o inflado neumático...8ud, Favor aclarar el “ y/o”, simplemente se inflan, y de no ser así, que conlleva esa reparación.

**Respuesta 3:** Considerar el desmonte de neumáticos (en caso de ser necesario), tapado de pinchaduras, llenado de aire y reinstalación de este.

**Pregunta 4:** Partida 1.15 Traslado y bote de escombros...1 viaje..., Favor de indicar, que volumen proyectan con ese “viaje”, esto así, porque los equipos de transporte cobran de acuerdo con la capacidad de transporte.

**Respuesta 4:** Considerar un (1) viaje equivalente a un camión de 6 m<sup>3</sup> .

**Pregunta 5:** Furgón “B”

- 2.11 Reparación techo furgón...1PA, Pregunta Ítem: explicar, desglosar, en que consiste....
- 2.21 Reinstalación aparatos sanitarios existentes...2ud, En la reinstalación de aparatos, si el aparato esta en buena condición, se necesita, el reemplazo de piezas complementarias, favor de indicar su inclusión, además de la obra de mano de plomero.



- 2.22 Reinstalación de cubículos...5ud. Como se trata de un proceso que no requiere visita obligatoria, y los técnicos de la entidad contratante pueden dar información sobre el alcance de esta partida, favor ampliarnos información sobre el alcance de este trabajo.
- 2.23 Reinstalación de A/A,...3ud., Favor informarnos la capacidad y características de los aires, así como las piezas e insumos (mangueras, tuberías, cables, gas, etc.) que sea necesario incluir en esta reinstalación
- 2.30 Reparación y/o inflado neumáticos..8ud., pregunta ítem: favor aclarar el "y/o",.....

#### **Respuesta 5 :**

- 2.11 Considerar colocación de parchos en metal con soldaduras, 10 unidades con un área no mayor de 30 cms x 30 cms, por cada furgón.
- 2.21 Considerar Junta de cera, las piezas PVC y la mano de obra.
- 2.22 Considerar la instalación de divisiones y topes con tornillos.
- 2.23 Considerar reposición de gas, instalación mecánica para unidades de A/A de 12,000 BTU, y mano de obra
- 2.30 Considerar el desmonte de neumáticos (en caso de ser necesario), tapado de pinchaduras, llenado de aire y reinstalación de este.

#### **Pregunta 6: Furgon”C”**

- 3.18 Suministro e instalación zócalo Plycem...40ml., Como se trata de un piso de otro material, favor de indicar si se mantiene el criterio de zócalo de este material, y ampliar detalles de terminación de zócalo.
- 3.21 Reinstalación de aparatos sanitarios existentes...2ud, Pregunta ítem.: a la expresada en furgones anteriores.
- 3.22 Reinstalación de cubículos...5ud, Pregunta ítem.: a la expresada en furgones anteriores.
- 3.29 Reparación [L1] e inflado neumáticos. 8ud., Pregunta ítem.: a la expresada en furgones anteriores.



**Respuesta 6 :**

- 3.18 Considerar que el zócalo será fijado al muro de sheetrock con tornillos y silicón, y masillado de juntas entre los mismos.
- 3.21 Considerar Junta de cera, las piezas PVC y la mano de obra.
- 3.22 Considerar la instalación de divisiones y topes con tornillos.
- 3.29 Considerar el desmonte de neumáticos (en caso de ser necesario), tapado de pinchaduras, llenado de aire y reinstalación de este.

Atentamente: