



***RESPUESTAS No. 1, LISTADO INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS No.
CP-CPJ-03-2017 REMODELACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL PARA ALOJAR LA
JURISDICCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO***

Pregunta No. 1:

En las especificaciones se solicita lona de 4mm pero en el presupuesto dice lona de 3mm, ¿cuál debemos considerar para?

Respuesta:

Lona de 4 mm, según especificaciones técnicas.

Pregunta No. 2:

En el 1er nivel la viga V1E no aparece en el plano, solo aparece V-1 y V-2.

Respuesta:

Son iguales, usar vigas V1E igual a la V1 y la V2E como la V2.

Pregunta No. 3:

En el segundo nivel CT1 y CT2 no aparecen en el plano estructural solo aparece e-1 y e-2.

Respuesta:

Usar columnas C1 y C2.

Pregunta No. 4:

En el segundo nivel no aparecen V1T y V2T, las que aparecen son las VT-1 y VT-2.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Respuesta:

Son las mismas, la V1T es la VT-1 y la V2T es la VT-2.

Pregunta No. 5:

No se entrega el formulario para la presentación económica, tampoco aparece el índice de entrega del sobre B, como debemos proceder?

Respuesta:

En el artículo 4.5 del Pliego de Condiciones establece lo siguiente:

✓ *4.5 Documentaciones Necesarias a Presentar: Sobre B*

La documentación económica se presentará encuadrada y con un índice en el siguiente orden:

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial. La cual deberá ser equivalente al tres por ciento (3%) del monto total de la propuesta, impuestos incluidos, y tener una vigencia de ciento veinte (120) días calendarios. Esta deberá ser presentada mediante póliza expedida por una compañía de seguros de reconocida solvencia en el país o mediante una garantía bancaria. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o cuando ésta resulte insuficiente conllevará la descalificación automática de la oferta.

b) Presupuesto y análisis de costos para la realización del proyecto, tomando para tales fines, las informaciones suministradas en el Pliego de Condiciones.

✓ *Además en el CD se les entregó dos archivos, uno con las especificaciones técnicas y otro con el listado de cantidades.*

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES