PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL PROCESO CP-CPJ-06-2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ DE DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA.

PREGUNTA
1. ¿Para la tala o cortes de arboles, la institución (Poder Judicial) tendrá los permisos correspondientes de Medio Ambiente o será diligencia del adjudicatario?

RESPUESTA
Los permisos deben ser diligenciados por el adjudicatario.

PREGUNTA
2. ¿Cuántas tomas se utilizarían del terreno para el estudio de suelos?

RESPUESTA
Mínimo 3 muestras.

PREGUNTA
3. ¿En las secciones de las vigas estructurales V1, V2 y V3 no se observa su unión con las losas, por lo que solicitamos aclarar si en h=0.50m de altura de las vigas que dice listado de cantidades, están incluidos los 0.12m de espesor de losas?

RESPUESTA
En la altura de 0.50m incluye la losa.

PREGUNTA
4. Las columnas C2 serán estructuralmente redondas como dice listado cantidades u Octogonales como detallan los planos estructurales y arqs?

RESPUESTA
Verificar los planos pues estas columnas son redondas.

PREGUNTA
5. Suponemos que el hormigón de zapatas debe ser homogéneo, sin embargo las zapatas de muros de 8 se refiere a Horm.1:3:5 aparente ligadora y las columnas Horm. Industrial 210. Cual hormigón se especificaría en las zapatas?

RESPUESTA
Debe ser homogéneo hormigón industrial 210 kg/cm2.

PREGUNTA
6. ¿Detalle y material de las cornisas interiores?

RESPUESTA
No hay cornisas interiores, las cornisas exteriores son de mortero. Ver detalle en documentos adjuntos.

PREGUNTA
7. ¿Detalle y dimensión de la caseta de bomba y si se ubicaría sobre losa de cisterna?

RESPUESTA
Ver planos con detalles adjuntos.

PREGUNTA
8. ¿A cuántos pies debemos considerar la profundidad del pozo, acápite 7.13?

RESPUESTA
Debe considerarse de 80 – 100 pies de profundidad.

PREGUNTA
9. ¿Las ventanas correderas aluminio bronce, se confirmaría en vidrio liso?

RESPUESTA
Si, es vidrio liso.

PREGUNTA
10. ¿Qué material se utilizara en el revestido de terminación de los capiteles y bajo relieve de columnas?

RESPUESTA
Los capiteles son vaciados y terminado en mortero al igual que el bajo relieve.

PREGUNTA
11. ¿Qué tipo de barra se utilizara en los portones vehicular y peatonal?

RESPUESTA
Ver documentos adjuntos con detalles.

PREGUNTA
12. ¿Tipo y dimensión aproximada de la gravilla que se colocara regada en patio?

RESPUESTA
Grava de ¾" a ½".

PREGUNTA
13. Cuál sería la especificación del acápite 19.10 que se refiere a letrero JUZGADO DE PAZ en aluminio. ¿Existirá un detalle estándar en todos los Juzgados de Paz existentes?

RESPUESTA
Letrero en aluminio fundido con letras tamaño 12".

PREGUNTA
14. ¿Detalle y material de cornisas en jardineras?

RESPUESTA
Las cornisas son de mortero. Ver detalles en documentos adjuntos.

PREGUNTA
15. ¿Especificación de la Tarja de Identificación de la construcción, acápite 19.22?

RESPUESTA
Ver documento adjunto con detalles.

PREGUNTA
16. ¿Especificación de letrero de parqueo del acápite 19.21 y por que dicha partida está ligada a una barra de baño minusválido?

RESPUESTA
Solo cotizar el letrero en esta partida. La partida 19.22 es donde debe cotizar la barra.

Foto Letrero Minusválidos en parqueo.

PREGUNTA
17. ¿Se confirma solo una (1) barra para baño minusválido, acápite 19.11?

RESPUESTA
Si una barra en el acápite 19.22.

PREGUNTA
18. ¿Tipo de barra que llevaran los protectores de ventanas, acápite 19.24?

RESPUESTA
Ver detalle en documentos adjuntos.

PREGUNTA
19. ¿Aunque existe en plano un detalle mueble Estrado (acápite 19.27), se podría decir que es un mueble estándar para esos tipos de estrados?

RESPUESTA
Es un tipo de diseño estándar, el estrado tiene un tamaño y los muebles de declarante y secretario otra. Debe verse en los detalles suministrados.

PREGUNTA
20. ¿Cuáles y como serian las dos unidades de muebles de abogados, acápite 19.28?

RESPUESTA
Ver detalle en documento adjunto.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES
REPUBLICA DOMINICANA

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES