



RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS

No. CP-JI-BS-020-2017:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CREACIÓN DE UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTALAR VEINTIDÓS (22) ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

1. Necesito algunas informaciones para el Panel-Board y Panel de Distribución:

- Amperaje de los paneles?
- Si lleva Predicciones? (espacios en blancos)
- Voltaje del Panel?
- Qué nema necesita los paneles nema 1 o 3R?

Respuesta:

***Para el Panel Board:**

- a) 800 amperes (4 breakers de 200 amperes)
- b) No lleva.
- c) 220 voltios.
- d) No aplica.

***Para el Panel de Distribución:**

- a) Será igual a la sumatoria de los breakers que manejará el panel.
- b) No lleva.
- c) 220 voltios.
- d) No aplica.

DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS