RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-CPJ-BS-025-2018:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, MONTECRISTI Y SANTO DOMINGO NORTE.

1. **¿Cómo van a ser las líneas del alambre thhn 500mcm y también si el enclous breaker 3,200amps es motorizado o normal?**

   Respuesta: *Las líneas del alambre deben ser 1,000 y 800. El encloustered breaker debe ser normal.*

DIVISIÓN DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS