



RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS
CP-CPJ-BS-035-2018:

“ADQUISICIÓN DE PANELES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SUS MATERIALES PARA INSTALACIÓN PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL PJ DE ESPAILLAT (MOCA)”.

INQUIETUD #1. ¿El alambre que necesitan es de 2/3 o de 12/3?,

➤ **RESPUESTA:**

Nuestro oficio especifica que el alambre es 2/3. Por el tipo de trabajo que se va a realizar, este es el calibre necesario.