



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	AADQUISIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-17-2023
Fecha de Evaluación:	14/8/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				IQTEK SOLUTIONS, S.R.L		LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L		
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario "A"	Evaluación	Comentario "A"	
1	1	Und	Acondicionador de aire tipo manejadora de 7.5 Ton, 480 V, trifásico, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía de dos (2) años en piezas y servicios.	Evaporador tipo manejadora	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 182/186
				7.5 Ton	Cumple	Página 102	Cumple	Páginas 182/186/187
				Eficiencia 13 mínimo	Cumple	Página 114	Cumple	Páginas 182/185
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 182/184
2	2	Und	Acondicionador de aire tipo manejadora de 10 Ton, 480 V, trifásico, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía de dos (2) años en piezas y servicios.	Evaporador tipo manejadora	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 181/183/186
				10 Ton	Cumple	Página 102	Cumple	Páginas 183/186/187
				Eficiencia 13 mínimo	Cumple	Página 114	Cumple	Páginas 183/185
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 183/184
3	3	Und	Acondicionador de aire tipo manejadora de 15 Ton, 480 V, trifásico, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía de dos (2) años en piezas y servicios.	Evaporador tipo manejadora	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 186/190
				15 Ton	Cumple	Página 102	Cumple	Páginas 186/192
				Eficiencia 13 mínimo	Cumple	Página 114	Cumple	Páginas 186/205
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 186/195
4	1	Und	Acondicionador de aire tipo manejadora de 20 Ton, 480 V, trifásico, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía de dos (2) años en piezas y servicios.	Evaporador tipo manejadora	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 187/190
				20 Ton	Cumple	Página 102	Cumple	Páginas 187/193
				Eficiencia 13 mínimo	Cumple	Página 114	Cumple	Páginas 187/205
				Proteccion Anticorrosiva	Cumple	Página 96	Cumple	Páginas 187/195



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	AADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-17-2023
Fecha de Evaluación:	14/8/2023
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

CONTINUACION MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				IQTEK SOLUTIONS, S.R.L		LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L	
Componente	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario "A"	Evaluacion	Comentario "A"
			Instalacion incluida	Cumple	Página 96	Cumple	Página 180
			Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme,etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en las instalaciones de estos servicios.	Cumple	Paginas 177-252	Cumple	Paginas 112-174

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Rafael A. Lopez N. -Supervisor de Mantenimiento
 Ramon Anibal Vargas- Supervisor de Mantenimiento
 Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
 Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica