



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-15-2024
Fecha de Evaluación:	09/01/2025
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica definitiva

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente										
Artículo:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	Torbeck, S.R.L			Offitek, S.R.L							
No.	PAGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Especificaciones		Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página			
1	Pag. 1	BUTACAS DE AUDITORIOS	Sistema de tapizado removible, sin grapas, ni adhesivos con tela.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Centros compartidos para optimización del espacio.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Tapiz en tela, color azul marino. Opcional: Catálogo de colores de preferencia azules, sin que la selección final por la entidad contratante modifique el precio de la oferta.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Espaldar fijo con soporte lumbar tapizado con moldeado de poliuretano inyectado en frío, espesor de 60 mm.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Dimensiones mínimas del espaldar: 35 Pulgadas altura.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Dimensiones mínimas del asiento: 19 a 23 pulgadas de ancho.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Dimensiones máximas del asiento: 18 pulgadas de altura.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Estructura interna en lámina de acero calibre 14.	CUMPLE		55 a 61	NO CUMPLE	No especifica en la oferta técnica el calibre de acero para la estructura interna	116 a 119			
			Tornillos de fijación ocultos.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Asiento abatible tapizado con moldeado en poliuretano inyectado en frío con una dureza 18-20 kgf y un espesor de 60 mm.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Pata fin de fila con panel decorativo tapizado en tela del color seleccionado.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Debe soportar carga mínima de 140 Kg (308 libras) o más.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Las patas deben ser construidas en tubería de acero rectangular de 2" x 1" (50 x 25mm), calibre 16, unida mediante soldadura robotizada a la platina de anclaje, en lámina de acero HR calibre 11.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Acabado de patas en pintura electrostática negro.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			<b>ACABADOS:</b>									
			Respaldo/Espaldar: Tela.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Cubierta de respaldo: totalmente tapizada.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Asiento: Tela.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Brazos: acabado de Madera o polipropileno pintados en pintura de poliuretano y unidos al brazo con tornillos autorroscantes (La opción entre uno y otro no debe modificar el precio).	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
			Carteras: tela.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119			
Cubierta de asiento: totalmente tapizada.	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119						
La Empresa y/o persona física debe contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento).	CUMPLE	Subsanado		CUMPLE		96 A 115						
Debe presentar catálogo con imágenes y ficha técnica del mobiliario ofertado que coincidirá con la muestra física entregada para evaluación, y debe ser igual al momento de la entrega de los bienes, excepto en color. El cual se decidirá luego de ver el catálogo de colores, según establece el numeral 4 del apartado de Bien solicitado).	CUMPLE		55 a 61	CUMPLE		116 a 119						
Carta indicando la garantía. (Mínima de 10 años en piezas y servicios).	CUMPLE		48 a 51	CUMPLE		121						
Carta comprometiéndose a la entrega de la cantidad de los bienes solicitados en el pliego y las especificaciones técnicas. (No debe incluir precios).	CUMPLE		63	CUMPLE		123						

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar al oferente Torbeck, S.R.L., tanto en información técnica, como en mobiliario de muestras suministrados, concluimos que, el oferente Torbeck, S.R.L. cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

FIRMADO POR

Arq. Cindy de Leon  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

Arq. José Goris  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Ruth Velazquez  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Carlos V. Minyety Sanchez  
Gerente de Diseño y Planificación  
Dirección de Infraestructura Física