



GCC-536-2023
28 de junio de 2023

A : **INVERSIONES SEVILLA, E.I.R.L**

Asunto : **Notificación de habilitación – no habilitación apertura para sobre B.**

Referencia : **Licitación Pública Nacional número LPN-CPJ-10-2023, para la adquisición de cinco (5) plantas eléctricas: Palacio de Justicia de Baní, San Pedro de Macorís, La Romana, Puerto Plata y Tipo cerrada.**

Cortésmente, les informamos que **NO ha calificado** para la apertura de ofertas económicas (sobre B), del proceso de referencia, la cual está pautada para el **jueves veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), a las 10:15 A.M.** en el auditorio, situado en el primer piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana.

Razón de no habilitación:

➤ **Evaluación técnica**

Lote 1:

- Silenciador tipo "crítico". No cumple, no se visualiza en la oferta.
- Sistema carga para batería. Alternador y mantenedor. No cumple, no se visualiza en la oferta.

lote 2:

- Silenciador tipo "crítico". No cumple, no se visualiza en la oferta.
- Sistema carga para batería. Alternador y mantenedor. No cumple, no se visualiza en la oferta.
- Transfer switch automático de 600 amperes, 120/208 vac, 60 Hz, con breaker y moto-operadores, gabinete nema 3R, sistema de control con sensor de voltaje, temporización para transferencia, retransferencia y apagado de planta. No cumple, no presentó ficha técnica del transfer switch.
-

lote 3:

- Juego de cables para salida de potencia consistente en siete (7) líneas de calibre # 4/0 multifibra de cien (100) pies de longitud c/u y una (1) línea calibre #2 multi fibra de cien (100) pies de longitud, para tierra. No cumple, no oferto

Lote 4:

- Silenciador tipo "crítico". No cumple, no se visualiza en la oferta.



- Sistema carga para batería. Alternador y mantenedor. No cumple, no se visualiza en la oferta.

Lote 5:

- Silenciador tipo "crítico". No cumple, no se visualiza en la oferta.
- Sistema carga para batería. Alternador y mantenedor. No cumple, no se visualiza en la oferta.
- Transfer switch automático de 600 amperes, 480/277vac, 60 Hz, con breaker y moto-operadores, gabinete nema 3R, sistema de control con sensor de voltaje, temporización para transferencia, retransferencia y apagado de planta. No cumple, no presentó ficha técnica del transfer switch.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras