

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



| | |
|--|---|
| Nombre del Proceso: | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. |
| Referencia del Proceso: | LPN-CPJ-09-2021 |
| Fecha de Evaluación: | 06/12/2021 |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluación Técnica Individual |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

SANTO DOMINGO LOTE 01

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | MPG, SRL | | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | |
|--|-------|-----|---|------------|--|---------------------------------------|----------------|
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario "A" | Evaluacion | Comentario "A" |
| 1 | 3 | Und | Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared eficiencia mínimo 17 | Cumple | | Cumple | |
| 2 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared eficiencia mínimo 17 | Cumple | | Cumple | |
| 3 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia mínimo 17 | Cumple | | Cumple | |
| 4 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter consola de pared de 18,000 BTU, eficiencia mínima 17 | Cumple | | Cumple | |
| 5 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter 48,000 BTU, consola piso techo, eficiencia mínima 17 | No cumple | No cumple con la eficiencia requerida Eficiencia requerido 17 Eficiencia Ofertada 16 | Cumple | |

SAN PEDRO LOTE 01

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--------|--|--------|--|
| 1 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo | Cumple | | Cumple | |
|---|---|-----|---|--------|--|--------|--|

MONTE PLATA LOTE 01

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--------|--|--------|--|
| 1 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia mínima 17 | Cumple | | Cumple | |
| | | | | | | | |

CMC

BAV

DISTRITO NACIONAL LOTE 02

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | MPG, SRL | | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | |
|--|-------|-----|--|----------------|---|---------------------------------------|----------------|
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluación "A" | Comentario "A" | Evaluación "A" | Comentario "A" |
| 1 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 18,00 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo. | Cumple | | Cumple | |
| 2 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 24,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínimo 17. | Cumple | | Cumple | |
| 3 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 Btu, eficiencia mínima 17. | No Cumple | No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu | Cumple | |
| 4 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17. | No Cumple | No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu | Cumple | |
| 5 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17. | No Cumple | No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu | Cumple | |
| 6 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17. | No Cumple | No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu | Cumple | |
| 7 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU, eficiencia mínima 17. | No Cumple | No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu | Cumple | |
| 8 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo. | No Cumple | No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 Btu Capacidad ofertada: 48,000 Btu | Cumple | |
| 9 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo | Cumple | | Cumple | |
| 10 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo | Cumple | | Cumple | |

CMC



| SANTIAGO- LOTE 03 | | | | | | | |
|--|-------|-----|--|----------------|--|---------------------------------------|----------------|
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | MPG, SRL | | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluación "A" | Comentario "A" | Evaluación "A" | Comentario "A" |
| 1 | 2 | Und | Aire acondicionado de 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17 | Cumple | | Cumple | |
| VALVERDE MAO- LOTE 03 | | | | | | | |
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | MPG, SRL | | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | |
| Componente | Cant. | UDM | Descripción | Evaluación "A" | Comentario "A" | Evaluación "A" | Comentario "A" |
| 1 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 48,000 BTU, consola piso techo, eficiencia mínima 17. | No Cumple | No cumple con la eficiencia requerida Eficiencia requerido 17 Eficiencia Ofertada 16 | Cumple | |
| LA VEGA- LOTE 03 | | | | | | | |
| 1 | 1 | Und | Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU consola de pared, eficiencia 17 mínimo. | Cumple | | Cumple | |
| 2 | 2 | Und | Aire acondicionado inverter de 18,000 BTU, consola de pared eficiencia 17 mínimo. | Cumple | | Cumple | |
| | | | Garantía de un año en piezas y servicios | Cumple | | Cumple | |

Evaluación realizada por:

Carlos de la Cruz



Rafael Anibal Vargas

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN