

## REQUERIMIENTOS DE COMPRA



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
Poder Judicial • República Dominicana

USM: 2  
NRD : 2022-000804  
Fecha: 27/1/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**Dirigido a:** **Alicia A. Tejada C.**  
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO	
INTERNO	CONSTRUCCION
EXTERNO	X ADECUACIONES
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	X
NO	

TIPOS DE SERVICIOS	
ELECTRICO	PLOMERIA
REFRIGERACION	X PLANTA
MECANICO	EBANISTERIA
PINTURA	JARDINERIA
CIVIL	OTROS
EXPLIQUE	

<b>Labor requerida:</b>	Adquisición de Treintaidos (32) acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial a nivel Nacional		
<b>Localidad/ Oficina/Tribunal:</b>	Distintas dependencias de los Dept Judiciales de Santo Domingo/Distrito Nacional/San Francisco de Macoris/Santiago /Barahona		
<b>Descripción</b>	Compra e instalacion de acondicionadores de aire para ser instalados en las distintas dependencias de Poder Judicial a nivel nacional, de ser aprobada dicha solicitud la misma debe ser como se detalla a continuacion:		
	Itm	Capacidad	Descripción
	1	12,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 12,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con proteccion anticorrosiva
	2	18,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 18,000 Btu, consola de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con proteccion anticorrosiva.
	3	48,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 48,000 Btu eficiencia 16 min, consola piso techo
	4	60,000 BTU	Acondicionador de aire inverter de 60, 000 BTU, consola piso techo, eficiencia 16 minimo, condensador con protección anticorrosiva.
	5	60,000 BTU	Acondicionador de aire de 60,000 Btu, tipo manejadora, eficiencia 16 minimo, condensador con proteccion anticorrosiva
	6	36,000 BTU	Acondicionador de aire de 36,000 Btu, Eficiencia 16 minimo, consola piso techo
<b>Criterio de calidad a considerar:</b>	Especificaciones técnicas		Otros
	Protección anticorrosiva en el condensador		La instalación esta incluida dentro del costo estimado de cada equipo.
	Tipo de refrigerante que utiliza: 410A		
	Instalación incluida.		
Mínimo 2 años de garantía			
<b>Estimación de costos RD\$:</b>	RD\$5,493,000.00	<b>Supervisor responsable:</b>	Arq. Maria E. Hernandez
<b>Anexos (Plano/ Presupuesto):</b>	Listado de acondicionadores de aire solicitado, disponibilidad financiera y carta perito.	<b>Estimado de ejecución</b>	30 dias calendario despues de emitida la orden de compra.