



***LISTADO PREGUNTA Y RESPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  
No. LPN-CPJ-20-2017 PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES.***

**Pregunta No. 1:**

Buenos días,

En cuanto a las especificaciones del renglón 02 que están solicitando 30 baterías, Una batería de voltios con ese peso de 31.0 kg no da ese amperaje de 225/235 amperes por horas, ni 3 celdas por unidad. **Eso no existe.**

Si es posible hablar con el técnico, o la persona indicada al respecto se lo agradeceríamos. Quedo a la espera de sus respuestas para poder continuar elaborando dicha licitación.

**Respuesta:**

Los datos correctos del renglón 2 son:

30 baterías de 12 voltios, 100 @ 150 AH; peso promedio de 30 @ 40 Kg; 6 celdas.

Comité de Compras y Licitaciones