



GCC-344-2021

10 de diciembre de 2021

A : **MPG, S.R.L**
Asunto : **NOTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN APERTURA SOBRE B**
Referencia : **Licitación Pública Nacional Núm. LPN-CPJ-009-2021 – Adquisición e instalación de equipos de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.**

Cortésmente, les informamos que **ha calificado** para la apertura del “Sobre B”, del proceso de referencia, en los siguientes **lotes 1 San Pedro de Macorís, lote 1 Monte Plata, lote 3 Santiago y lote 3 la Vega**, la cual está pautada para este **martes 14 de diciembre de 2021 a las 3:00 P.M.** en el Auditorio, situado en el 1er Piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina C/ Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo.

Razón de no cumplimiento en los demás lotes.

- **Lote 1 Santo Domingo: Ítems 5; Aire acondicionado inverter 48,000 BTU, consola piso techo. Eficiencia mínima 17:** No cumple con la eficiencia requerida Eficiencia requerida 17 Eficiencia Ofertada 16.
- **Lote 2 Distrito Nacional:**
 - **ítems 3; Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU. eficiencia mínima 17:** No cumple con la capacidad requerida. capacidad solicitada: 60,000 BTU capacidad ofertada: 48.000 BTU.
 - **ítems 4; Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU. eficiencia mínima 17:** No cumple con la capacidad requerida. capacidad solicitada: 60,000 BTU capacidad ofertada: 48.000 BTU.
 - **ítems 5; Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU. eficiencia mínima 17:** No cumple con la capacidad requerida. capacidad solicitada: 60,000 BTU capacidad ofertada: 48.000 BTU.
 - **ítems 6; Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU. eficiencia mínima 17:** No cumple con la capacidad requerida. capacidad solicitada: 60,000 BTU Capacidad ofertada: 48.000 BTU.



- **ítems 7; Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU. eficiencia mínima 17:** No cumple con la capacidad requerida. capacidad solicitada: 60,000 BTU capacidad ofertada: 48.000 BTU.
- **ítems 8; Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, eficiencia mínima 17. condensador con protección anticorrosivo:** No cumple con la capacidad requerida. Capacidad solicitada: 60,000 BTU capacidad ofertada: 48.000 BTU.
- **Lote 3 Valverde Mao: ítems 1; Aire acondicionado inverter de 48,000 BTU. consola 'piso techo. eficiencia mínima 17:** No cumple con la eficiencia requerida Eficiencia requerido 17 Eficiencia Ofertada 16.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Argelis Olivero.
Coordinador Compras Mayores