



***RESPUESTAS No. 3, LISTADO INQUIETUDES LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LPN-CPJ-09-2016 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y
REFRIGERANTES.***

Pregunta No. 4:

Validar si estos espacios tienen una evaluación previa que amerite que esas sean las capacidades.

Respuesta:

Los espacios propuestos para instalar los equipos, previamente fueron evaluados por nuestros técnicos. Por lo que concuerda la relación espacio - capacidad del equipo.

Pregunta No. 5:

¿Hay que incluir algún tipo de protección para los compresores? Ej. Base de hierro, palometas.

Respuesta:

No se debe incluir protector en hierro. Las palometas solo en aquellos casos que el equipo lo amerite; Ejemplo: Equipos tipo maletín o pequeños (12 @ 18 Mil BTU) mismos que solo funcionan colocados sobre ellas.

Pregunta No. 6:

¿El color influiría a la hora de comprar? ¿Desean algún color en específico?

Respuesta:

Sugerimos proponer u ofertar colores tradicionales. Ejemplo: Blanco en varias tonalidades, gris, negro y plata.

Pregunta No. 7:

¿Está diseñada la preinstalación por parte de la institución o, deberá ser por parte de nosotros? (Dígase tirar tuberías eléctricas y de desagüe).



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Respuesta:

La preinstalación e instalación corre por cuenta de nuestra Institución (Consejo del Poder Judicial).

Pregunta No. 8:

48000 BTU no existe en la modalidad de Split de nuestra marca, solo en piso techo y fan coil, que son equipos más industriales, de ser así ¿Podríamos ofertar de este tipo?

Respuesta:

Debe ofertar exclusivamente las cantidades y tipos de equipos de 48,000 BTU descritos en el Pliego de Condiciones, numeral 20, página 12.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES