



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

**LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVO A LA LICITACIÓN RESTRINGIDA NO. LRN-CPJ-07-2018, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE AZUA.**

**Pregunta No.1:** Los paragomas son de concreto o goma?

**Respuesta:**

De concreto.

**Pregunta No.2:** Filtrante los pies de encamisado?

**Respuesta:**

Los 80´ que serán perforados.

**Pregunta No.3:** Las divisiones de vidrio, especificaciones técnicas?

**Respuesta:**

Divisiones en perfiles P90, aluminio mate natural, con cristales de ¼" y laminado frost.

**Pregunta No.4:** Los metros lineales de la Facia del Lobby?

**Respuesta:**

Ver planos adjuntos con detalles.

**Pregunta No.5:** Baranda de entrada los ml?

**Respuesta:**

Ver planos adjuntos con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

**Pregunta No.6:** En el plano dice que los hormigones son de 245 Kg/cm<sup>2</sup>, y en las especificaciones 210 Kg/cm<sup>2</sup>, cual es?

**Respuesta:**

210 kg/cm<sup>2</sup>.

**Pregunta No.7:** MI de las alimentaciones eléctricas?

**Respuesta:**

La alimentación esta en PI en el listado de cantidades.

**Pregunta No.8:** Especificación de aire, si son inverter, eficiencia?

**Respuesta:**

Son inverter, eficiencia de 20 en adelante.

**Pregunta No.9:** Especificación técnica de los muebles de estrado?

**Respuesta:**

Ver planos adjuntos con detalles.

**Pregunta No.10:** Especificar la calidad de la Ventana, o sea, Vidrio de 1/4 o 3/16?, si son P92 o alguna otra.

**Respuesta:**

P40, vidrio de 3/16".



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

**Pregunta No.11:** De cuántas pulgadas son las Jambas en Caobas?

**Respuesta:**

4 pulgadas.

**Pregunta No.12:** Las barandas en rampas son de acero o hierro?

**Respuesta:**

De hierro.

**Pregunta No.13:** Cuáles son las medidas para las Puertas Everdoor?

**Respuesta:**

Ver planos con dimensiones.

**Pregunta No.14:**Cuál es la ubicación de la cisterna en planta de conjunto?

**Respuesta:**

Ver planos adjuntos con detalles.

**Pregunta No.15:** Enviarnos las plantas dimensionadas, ya que no están en el CD entregado.

**Respuesta:**

Ver planos adjuntos con detalles.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

**Pregunta No.16:** Cuáles serían los tipos de plantas que se utilizarán?

**Respuesta:**

Ver planos con detalles.

**Pregunta No.17:** En el listado de Materiales se menciona Panel Board, con la capacidad de Breaker a instalar y su capacidad, pero son de 2 o 3 Polos?

**Respuesta:**

Deben ser de 3 polos.

**Pregunta No.18:**Cuál es el tipo de estructuras eléctricas (MT) a instalarse?

**Respuesta:**

No se tiene estipulado estructura MT para este proyecto.

**Pregunta No.19:** A quién corresponde pagar la interconexión a la red eléctrica de EDESUR, al cliente o al contratista?

**Respuesta:**

Al contratista.

**Pregunta No.20:** El Trafo y el Panel Board, serán o no comunes para ambos edificios?

**Respuesta:**

Son individuales.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

**Pregunta No.21:** No se especifica el suministro del Grupo Electrónico o Planta Eléctrica, ni marca, capacidad, tipo (estándar, silenciosa o súper silenciosa).

**Respuesta:**

No está estipulado el suministro de planta eléctrica.

**Pregunta No.22:** Por qué se solicita un Transfer Automático (ITA) de 600A/3P, cuando debería ser de 400A/3P, y qué tipo de equipo a instalar al ITA, breakers o contactores?

**Respuesta:**

Cotizar el de 600A/3P.

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES.-**